



INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI  
 INNTAKSRÖR Rafveitu Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR FYRIR MÍLU Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50A

INNTAKSRÖR SKULU VERA  
 INNT,  
 F

Skýringar

Almennt

Öll mál sem gefin upp eru í mm.  
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós.  
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.  
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.  
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirætlum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

Tenglar almennt í 200mm  
 Tenglar í bílageymslu sé 1100mm  
 Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn  
 Tenglar fyrir þvottavél, þurrkara og eldavél sé 600mm  
 Rofar almennt í 1100mm  
 Rofar við rúm í 900mm  
 Veggjós við rúm 1300mm

Pípur

Pípur eru almennt 16mm og vir 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.  
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotn er 6q.

Málstraumur

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Raflagnisöfnaðingur Kt. 170664-4259 Sími 480-2734 email:omar@smnet.is	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt	<i>[Signature]</i>		
AUSTURHOF 8A RAFLAGNIR AUSTURHOF 8E OG SKÝRINGAR		Hannað ÓB	
Dagsetning	Blað. nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
16.01.2014	2 AF 8	1:50	01-14

*[Handwritten mark]*