



## Skýringar

Lögnin skal vera hólkuð pípulögn.

Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við reglugerðarákvæði.

Allt efni skal vera innfellt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tæljatengla er að ræða. Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum smáspennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.

Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, reglugerðarákvæðum.

Ganga skal frá dósnum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.

Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar.

Aðaltafla skal vera innfelld á vegg og rör frá henni skulu vera inn í vegg.

Loftnetslagnir skulu lagðar í tengidós og deilt út frá henni.

Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjum, skal koma haganlega fyrir .

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað.

Þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmíð.

Ef verulegar breytinga eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

Hæð rofa 110sm

Hæð tengla 110sm

Hæð tengils f/eldavél 20sm

Hæð tengils f/uppvöskunarvél 20sm

Hæð tengils f/ ísskáp 20sm

Hæð tengils f/örbylgjuofn 200sm

Hæð veggljósa í stofu 175sm

Hæð veggljósa úti 200sm

Hæð veggljóss á baði 210sm

Hæð smáspennutengla 110sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf .

Rafbær

FS - Sumarhús

Greinatafla / Skýringar

R04

5903