



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2x4 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Festingar:

- FS1**
1 stk. þakásanker (Simpson Strong Tie) nr. 290, negling 2x5 stk. kamsaumur. 40/40 + vinkill (Simpson Strong Tie) 90 m. styrkingu, 1 stk. 2x4 stk. kamsaumur 40/40
- FS2**
Sjá sérteikningu.
- FS3**
Sjá sérteikningu.

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Brú Bláskógabyggð			Teikn nr: 270
Burðarþolsteikningar Grunnmynd Þaks - og festingar			Frumstærð: A2
Dags:	02-07-2015	Mkv:	1:50/10
Hann:	GÞS	Samþ:	[Signature]
	210277-4049	V.nr:	15 014
		Teikn:	GHJ

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

6163