


*Duod Hljóð*

**SKÝRINGAR:**



**ALMENNT**  
 Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm. Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

**HÆÐIR BÚNAÐAR**  
 Tenglar almennt 200 mm frá fullfrágengnu gólfi. Rofar almennt í 1100 mm hæð.

**Tenglar**  
 Allir tenglar skulu vera tvöfaldir

**MÁLSTRAUMUR**  
 Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

**MÁLSETNINGAR**  
 Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

**NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM**

adalmannur	
Snæbjörn Ingvarsson rafmagnstæknifræðingur kt. 160454-5209	
Hornuakv	
Theodór Jónsson rafmagnstæknifræðingur kt. 120683-5439	
Vekthel	
Útey	
Vekskaup	
Jón Hilmarsson	
Vendatur	Málkv
Láspenna/smáspenna	1:50
Vendatur	Málkv
Skýringar	
Vendatur	Málkv
Veik nr	Teikn nr
	590.1
Dagsetn	Skissarheiti
7.7.2015	
Hannað	Yfirskoð
TJ	SPN
Artun aðbær	
<i>Snæbjörn Ingvarsson</i>	
Sampylur	

*6535  
5577*