

LISTI YFIR GÓLFHITALAGNIR

NR.	Nauðsynleg afköst [W/M ²]
1	970
2	970
3	730
4	730
5	950
6	950
7	300
8	700
9	500
10	880
11	830
12	700
13	520
14	860
Samtals	11090

HITALAGNIR FRAMRÁS OG BAKRÁS

PEX RÖR MEÐ HLIÐAR RÖRI	LENGD Á PEX RÖRUM
Ø 16 PEX RÖR Í RÖR	35 m
Ø 20 PEX RÖR Í RÖR	50 m


AFKÖST GÓLFHTA 80 W/m²
138,6 m² = 11.088 W
SAMTALS LENGD Á RÖRUM Í GÓLFHTA 1 100 M

OFNALISTI

NR	Nauðsynleg afköst [W]	Gerð/hæð [mm]	Lengd [mm]	Afköst við ΔT=40°C [W]	Stúta staðs 10mm	Stíllitla ofnioka
101	363	HANDKL/800	600	363	EF	∠
Samtals:	363			363		

A ALLA OFNA KOMI FRAMRASALOKAR, STILLITÉ, AFTÆMING OG LOFTSKRÚFA Í GRÝFJU SKAL VERA FRAMRÁSARLOKI MEÐ PREIFARA STAÐSEIJA SKAL PREIFARA UNDIR OFN Í GRÝFJU

OFNATENGINGAR:



Antun sérhönnuðar	BJÖRN GUSTAFSSON, KT. 180550-4889				
Verkhett	BRÚNAVEGUR 18A				
Verkhliut	ÁSGARÐUR, GRIMSNESHREPPUR				
	LAGNIR GRUNNMYND GÓLFHITALAGNIR				
Hannað AP	Teiknað AP	Yfirlitað BG	Kvartí 1:50 / A2	Síða -	
Dags 20.08.2015	Verkefni 12102	Teikning P04	Útgáfa -		

Utg Dags Skýring Hannað/Yfirfarið