


TINGING HITAKERFIS MEÐ VARMASKIPTI Í TENGISKÁP UTANHÜSS



TÆKJALISTI

KERFI 1

- 1.01. INNTAKSLOKI FRÁ VEITU
- 1.02. SÍA FRÁ VEITU
- 1.03. VATNSMÆLIR FRÁ VEITU
- 1.04. ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI Ø15
- 1.05. HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 1.06. BLONDUNARLOKI AVTB Ø15 20°-60°
STILLIST Á 30°-40°C
- 1.07. STOPPLOKI Ø15
- 1.08. HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 1.09. SÍA Ø15
- 1.10. SLAUFULOKI Ø15
- 1.11. HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 1.12. ÖRYGGISLOKI Ø15, 4 BAR
- 1.13. DÆLA 0,1 L/S, 2 mVS
- 1.14. ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI Ø15
- 1.15. STOPPLOKI Ø15
- 1.16. HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 1.17. STOPPLOKI Ø15 ÁFYLLING HEITT VATN
- 1.18. LOFTSKILJA

- 1.19. TÆMINGARLOKI ÁFYLLING
- 1.20. VARMASKIPTIR 14 KW 90°/40°
HITAKERFI 65°/35° ÞRÝSTIFALL max 10 Kpa
- 1.21. ÞENNSLUKER 12 L
- 1.22. STOPPLOKI Ø15
- 1.23. ÞRÝSTIJAFNARI Ø15
- 1.24. HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR

KERFI 2

- 2.01. STOPPLOKI Ø15
- 2.02. EINSTEFNULOKI Ø15
- 2.03. TÆMINGARLOKI Ø20 TÆMING AF HÚSI
- 2.04. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR

KERFI 3

- 3.01. INNTAKSLOKI FRÁ VEITU
- 3.02. SÍA FRÁ VEITU
- 3.03. EINSTEFNULOKI Ø20
- 3.04. TÆMINGARLOKI Ø15 TÆMING AF HÚSI
- 3.05. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

Útg. Dags Skýring Hannad/Yfirfarið

Áritun sérhönnuðar				
BJORN GUSTAFSSON, KT. 180550-4889				
Verkhett				
BRÚNAVEGUR 18A				
ASGARÐUR, GRÍMSNESHREPPUR				
Verkhjúp				
LAGNIR				
SKÝRINGAR OG DEILIGRINDUR				
INNTAKSGRIND				
Hannad	Teiknad	Yfirfarið	Kvarti	Síða
AB	AB	BG	1:50 / A2	-
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
20.08.2015	12102	P06	-	

Handwritten signature at the bottom right.