



Trévirki:

Burðarviðir skulu vera af Gæðaflokkum K18 eða betra nema annað sé tekið fram á teikningum.

Timbur utanhúss, innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með 2 umferðum af viðurkendu fúavarnarefni.

Þar sem timbur leggst að steinsteipu eða steypist inn skal vera tjörupappi milli ef ekki er notað gagnvarið efni. Gagnvarið timbur skal vera fúavarið með A-vörn

Festijárn, Suðuvinna, Ryðvörn.

Timburfestingar ú stáli skulu vera a.m.k. ST37-2SKV. DIN 17100. Heitgalvanisera eða zinkhúða skal allar festingar.

Rafsuða skal uppfylla DS 316 (prEN 1011) Rafsuður skulu vera í flokki C skv. ÍST EN 25817.

Festijárn, boltar, skrúfur og naglar í gagnvarið timbur skal vera heitgalvaniserað eða ryðfrítt. Ekki má nota saman Ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn.



Dags.	Mars 2005	samb.	<i>Jón Hl. Halvarsson 0404534789</i>	
Mælikv.	1:50	b		
Teiknað	JHG	a	Breyting	Dags. Nafn

Burðarvirki þversnið

Sumarhús, Merkurlaut 8
Villingaholtshreppi.

6800