



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C
 Nota má rafstöðð bendinet, 7 mm c/c 150 mm, B600C stál í stað K10 c250#
 Grafíð er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfríri burðarhæfri bögglabergis- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalálág á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir kornadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnateikningum/sökkulteikningum.

Allar festingar heitzinkhúaðð eða ryðfrítt, nema annað komi fram.

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Urðarlaut, Flóahrepp 801 Selfossi		Teikn nr: 163	
Burðarvirki Grunnmynd sökkla		Frumstærð: A2	
Dags:	5-7-15	Mkv:	1:75
Hann:	GÞS	Samþ: 020162-3099 V.nr15 010 Teikn: -	

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

7234.