



Kraftsperrur, skýringatexti:

Efnisgæði:
 Timbur: C18
 Laskar: 15 mm rakapólinn krossviður (minnst 5 laga) eða samb.legt
 Stærð: Breidd x lengd í mm.
 Álimdur beggja megin í vedrunaþolið lim (WBP)
 Saumur 28/65 nema annað komi fram.
 Álag:
 Eiginálag: 0,7 kN/m²
 Snjóálag: 2,1 kN/m² (kennigildi)
 Miðað er við afföksstuðulinn 0,6
 Formstuðlar eru skoðaðir fyrir hvert tilfalli
 Vindálag: 0,79 kN/m² (kennigildi)
 Athjúpunar- og ástreymisstuðlar eru skoðaðir fyrir hvert tilfalli
 Millibil á milli sperra er 900 mm
 Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.
 Staðlar: ÍST/EC.

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Allt limtré er GL32 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.
 Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert c900 sperrubil og 2x2 stk. Ø40 í hvert c600 sperrubil.
 Yfir allar kverksperrur, krossviðssperru í bílskúr og mænissbita í þaki komi loftunarbíl 25 mm. Efst, undir borðaklæðningu, í millivegg bílskúrs og íbúðar komi 40 mm loftunarrör með 250 mm millibili (miðja/miðja)

A		
Br:	Hverju breytt:	Dags. Kvittun:
Urðarlaut, Flóahreppi		Teikn nr:
801 Selfoss		272
Burðarvirki		Frumstærð:
Þaksperrur		A2
Dags:	31-7-15	Mkv: 1:25
Hann:	GPS	
Samþ:	020162-3099	V.nr: 5 010

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

7345