



**Kraftsperrur, skýringatexti:**

Efnisgæði:

Timbur: C18

Laskar: 15 mm rakapólinn krossviður (minnst 5 laga) eða samb.legt

Stærð: Breidd x lengd í mm.  
 Álindur beggja megin í vedrunapólið lim (WBP)  
 Saumur 28/65 nema annað komi fram.

Álag:

Eiginálág: 0,7 kN/m<sup>2</sup>  
 Snjóálag: 2,1 kN/m<sup>2</sup> (kennigildi)  
 Miðað er við affoksstuðulinn 0,6  
 Formstuðlar eru skoðaðir fyrir hvert tilfalli  
 Vindálag: 0,79 kN/m<sup>2</sup> (kennigildi)  
 Afhjúpunar- og ástreymisstuðlar eru skoðaðir fyrir hvert tilfalli

Millibil á milli sperra er 900 mm  
 Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.  
 Staðlar: IST/EC.

**Almennar skýringar - þakvirki**

Allur viður er C18 eða betra. Allt limtré er GL32 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhús skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert c900 sperrubil og 2x2 stk. Ø40 í hvert c600 sperrubil.

Yfir allar kverksperrur, krossviðssperru í bílskúr og mænissbita í þaki komi loftunarbíl 25 mm. Efst, undir borðaklæðningu, í millivegg bílskúrs og íbúða komi 40 mm loftunarrör með 250 mm millibili (miðja/miðja)

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Urðarlaut, Flóahreppi 801 Selfoss			Teikn nr: 273
Burðarvirki Þaksperrur			Frumstærð: A2
Dags:	31-7-15	Mkv:	1:25
Hann:	GÞS	Samþ:	020162-3099 V.nr: 5 010
Teikn:	-		

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSSI  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS

73