



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allt lagnaefni vottað fyrir neysluvatn.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, nema annað komi fram.
 Ómálsettir pípur eru Ø15mm. Ø18 mm komi að BK og SB.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Upphvottavél

Kalt vatn: -----
 Heitt vatn: -----

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Urðarlaut. Flóahrepp.		Teikn nr:	
801 Selfoss		530-01	
Lagnir		Frumstærð:	
Neysluvatnslagnir		A2	
Dags:	17-08-2015	Mkv:	1:50
Hann:	GÞS.	V.nr	15 010
Samþ:	020162-3099	V.nr	15 010
Teikn:	GHJ.		

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

7355