



**Almennar skýringar - þakvirki**

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubil.

**Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.**

**Festingar:**

F1 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk.

F2 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40% 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling 40% kamsaum.

F3 Bitaskór (BMF) 80x150, festir með 4 x borðaboltum 10x200mm í göt á bitaskó og síðan í gegnum allar sperrur og 2x6 stk. í sperru.

F6 Sjá sérteikningar.

F7 Þakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kamsaumur, 40% 4x5 stk.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

1 Sperrum og löskum breytt 11.01.16 BV

VERKHEITI: Lækur 801 Selfoss TEIKNINÚMÉR: 270

VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þaks ÚTGÁFA: A2

Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt: BV BLAÐSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarsjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: Bent Larsen DAGS: 25.09.15

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com 7410. VERKNR: 15-03 MKV: 1:50