



ALMENT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
 Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
 límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
 tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
 Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera
 hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
 asfaltþappa.

GRINDUR:
 Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
 Stoðir: 45x145
 Veggglæggja: 45x145
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
 Öll samskeyti neqlist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
 9mm rakapolinn (WBP) 5 laga grenikrossviður,
 neqlur í rakapolið lim með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
 F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240
 NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40
 F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
 Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.
 N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

AÐRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR
 Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
 komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. 0,55
 notkunarstöðæður og skal hafa þá tæningaflokkun sem
 tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
 hljóðjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað.
 Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
 vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman
 ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn. Suður skulu hafa
 minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
 þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvirna
 skal uppfylla DS 316.

Út:	25.03.12	GP	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Kjöhólsbraut 5 Öndverðarnesi			Teiknúmer: 210-01
Burðarviðir:			Mælikvarði: 1:50
Grunnmynd gólf			7504
Skýringar			
Mannað: Guðjón Þórisson		Teiknað: Guðjón Þórisson	
Dagsetning:	25.03.12	Verknúmer:	12 001
Frumstærð: A2		Ábyrgðarm. og réttihafi: 200752-4659	