

Grunnmynd 1:50

Almennar Skýringar


- Allar amennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5mm vír.
- Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.
- Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar bruna og þjófavarnarkerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
- Boðlagir skulu lagðar með 16-20mm plastpípum
- Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.
- Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A.
- Við áætlaða tengistaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

- Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
- Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb. -vs geymslu og í gólfbilageymslu eru 110 cm.
- Við ákvörðun á hæð tengils fyrir helluborð skal taka mið af innréttingarteikningum
- Hæð veggjýsa er 185 cm.
- Hæð rofa er 110 cm.
- Hæð rofa í svefnherbergi er 80 cm.

- Hæð almennra tengla er 20 cm.
- Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.
- Hæð gólfjýsa (næturjýsa) eru 30cm.
- Við ákvörðun hæðar vinnulýsa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingarteikningum.
- Almennt er hæð vinnulýsa frá 140-150cm.
- Við nákvæma staðsetningu dóna skal farið eftir smíða og innréttingarteikningum.

F = Fjarskiptatenglar

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ í uppdraetti.



BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		H.S.R
2		

Raflagnahönnun Helga Reimarssonar Mútalind 2 Sími 691-2085 Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Kothólsbraut 23		
Staður:	Grímsnes		
Skýring:	Grunnmynd raflagnir í gólfplötu		
Verknúmer:	08.12	Teiknað:	H.S.R.
Hönnun:	H.S.R	Blað:	2 af 12
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning:	06.2012
KT: 310355-5699	Samp:	<i>Helga Reimarsson</i>	

1954