


SNID AA

SNID Í SÖKKULVEGG 1:10



SKÝRINGAR:

EFNISGÆÐI:
 STEYPUSTYRKARSTÁL: K- KAMBSTÁL f_{yk} 410 MPa
 R- RÖNNJÄRN f_{yk} 235 MPa

STEINSTEYPA: S 200 f_{ck} 20 MPa
 SIGMÁL 50 - 80 mm
 LOFTINNIHALD 5 - 7%

KAMBSTÁL BEYGIST UM HJÓLSKIFU SEM ER 20 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.
 SKEYTILENGD ER 40 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.
 ÖNEFNT STEYPULAG Á JÄRNUM SAMKVÆMT ÍST. 10.
 LÁRETT JÄRN SEM KOMA Í HORN EÐA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

GRUNNÁLAG:

ÞJÖPPUNARTAFLA

TÆKI	LAGÞYKKT m	FJÖLDI YFIRFERÐA
5 tn VIBRÓVALTARI	0,4	6
0,5 tn VIBRÓPLATA	0,3	4
0,1 tn VIBRÓPLATA	0,2	4

LEIKI VAFI Á UM GÆÐI ÞJÖPPUNAR, GETUR PRÓFUN FARID FRAM MED PLÖTUFRÓFI ÞAR SEM

$$E_2 \geq 1000 \text{ kp/cm}$$

$$E_2 / E_1 \leq 2,5$$

TRYGGJA SKAL AÐ JARÐVERGUR SÉ FROSTFRIR UNDIR SÖKKULBITUM.

SÖKKLAR ERU STEYPTIR Í EINANGRUNARMÓT OG ER SAMANLÖGD EINANGRUN, AÐ UTAN OG INNAN 100mm EINANGRA SKAL UNDIR PLÖTU MED 75mm EINANGRUN

HITALÖGN VERÐUR LÖGD Í GÓLF. PLATAN VERÐUR STEYPT 80mm ÞYKK OG HITALÖGN LÖGD ÞAR OFANA. ILÖGN MED HITARÖRUM STEYPT EFTIRÁ 60mm ÞYKK.

STEYPUMÁL SÖKKLUVEGGJA ER 160mm.

ÖLL MÁL ERU Í mm. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.



Tæknipjónusta
 Verktakar ehf. Skipholt 70, 105 Reykjavík

7132

Númer:	Verkheiti :	Sumarhús Dvergahraun 9. Miðengi, Grímsnes og Grafingshreppi
2.01	Efni :	Sökkjar og skolp
Verk:	Mælikvarði :	1:50, 1:10
1022006	Dags:	9.03.2006
	Breytt:	
	Hannað :	Tryggvi Jakobsson kt.040549-2509 Skúli Finnbogason kt:0807524909
	Samþykkt:	TJ Tryggvi Jakobsson SF