


Skráningartafla: Kerhraun 122 (Gestahús)					Skrásetjari: Aðalsteinn V. Júlíusson													
Landnúmer: 208909					Kennitala: 040344-3309													
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01t Dags: 7.7.2015													
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0 Lokur	D1 Rými hæð / loft	D2 Notkun texti	D3 Höfuð- flokkun	D4 Eignar- hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1.8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Rekintala skiptarúmmál	D17 Skipta- rúmmál m³	
Matshluti					40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0				135,8	31,8	40,0		131,760
Botn														8,0				
	01	1. hæð			40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0			127,8	31,8	40,0			
A	0101	Gestahús	N	0101	20,0				20,0		2,74	3,65	63,9	15,9	20,0	3,20	50,880	
A	0102	Gestahús	N	0101	20,0				20,0		2,74	3,65	63,9	15,9	20,0	3,20	50,880	
C	0103	Pallur	S	0101	30,0				30,0							1,00	30,000	



Athugasemdir
Sameignir sumra

Eignarhald	Eignar hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	Gestahús	40,0	131,760	131,760
		Alls	40,0	131,760	131,760

Skráningartafla: Kerhraun 122 (Gestahús) Landnúmer: 208909
Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01t Dags: 7.7.2015

	Botnplata		Hjúpflötir			
	Botnplata m²	Botnplata m²	Utveggir m²	Þar af: Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þar af: Þakgluggar og þakop m²
Matshluti	8,0	40,0	71,0	12,5	42,6	0,0

Yfirlit	Innan hæða Utan hæða				Alls
	A	A	B	C	
Botnflötur / m²	40,0			30,0	70,0
Brúttóflötur / m²	40,0			30,0	70,0
Brúttórúmmál / m³	135,8				135,8
Nettóflötur / m²	31,8				31,8
Birt flatarmál / m²	40,0				40,0
Skiptarúmmál / m³	101,760			30,000	131,760

Kerhraun 122
Varmatapsútreikningar

Húshluti	Útreiknað leiðnitap				Leiðnitap skv. BR. 2012	
	U w/m²K	A (m²)	ΔT (K)	φ (w)	U w/m²K	φ (w)
8 Timburútveggur, 150mm ull	0,27	58,50	35,00	552,83	0,30	614,25
7 Létt timburþak, spennur, 225mm ull	0,18	42,60	35,00	271,47	0,20	298,20
1 Gólfgrind, 100mm ull	0,28	40,00	15,00	168,00	0,30	180,00
Gluggar	1,70	8,46	35,00	503,37	2,00	592,20
Hurðir	1,70	4,00	35,00	238,00	3,00	420,00
					2,00	0,00

Heild byggingarhluta 1.733,67 w Sk. BR2012 2.104,65 w

	φ (w)	l (m)	ΔT (K)	U (w)
Kuldabru við glugga	0,04	41,60	35,00	58,24
Sökkull við útvegg	0,48	0,00	35,00	0,00
Sökkull við útvegg (niðurgráfinn)	0,36	0,00	35,00	0,00
Kuldabru (milliplata)	0,33	0,00	35,00	0,00
Kuldabru (veggur)	0,83	0,00	35,00	0,00
Sökkullinnveggur	0,46	0,00	15,00	0,00

Heild kuldabryr 58,24 w

Reiknað heildar leiðnitap byggingarhluta og kuldabrua: 1.791,91 w

Vegið meðaltal veggja, glugga og hurða: 0,27 U w/m²K minni en 0,85w/m²K => OK

BREYTINGAR DAGS:
UNDIRSKRIFT ADALH.:
VERKNÚMÉR OG TEIKN.NR.: **040815 A01**
HEITI UPPDRÁTTAR: Skráningart, hitatapsreikning.
DAGS: 04.09.2015
TEIKNAD AF: BMS
MÁL: 1:100/1:500
VERK: Kerhraun122 GRÍMSNES OG GRÆFNINGS HR.
AÐALSTEINN V. JÚLÍUSSON
TEIKNISTOFA A.V.J.
Auðbrakku 6, 200 Kópavogi. Símar 554-0573 & 690-0172
email: ajul@simnet.is Kl.: 040344-3309

7704