



Slaufa nr.	Rými	Lengd slaufu
1	Herbergi	66.9
2	Herbergi	76.6
3	Hjónaherbergi og snyrting	105.1
4	Hjónaherbergi	114.8
5	Baðherbergi	56.3
6	Miðrymi	96.4
7	Stofa og borðstofa	132.1
8	Stofa og borðstofa	86.7
9	Stofa og borðstofa	71.5
10	Stofa	78.5
11	Eldhúsi	66.7
12	Anddyri	60.9
Samtals		1012.5

SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir eru 16 mm plaströr með súrefniskápu. Millibil milli lagna eru 100 mm og 150 mm, eftir hitabörf hvers rýmis. Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum. Í tengigrind skal vera uppblöndun þannig að of heitt vatn fari ekki um lögnina. Mesti framrásarhiti má vera 55°C og mesti gólfhiti 29°C. Við fyrstu upphitun gólfs skal upphitun ekki ekki vera meiri en 5°C á hverjar 24 klst.

Lagnir skulu vera af vottaðri og viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir. Niðurlögn, frágangur og þrýstiprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirætlum framleiðanda.

Tengigrind og afrennsli hitaveitu skal vera samkv. fyrirætlum Orkuveitu.

7765

hagtækni
 tækniþjónusta
 Refsholti 7, Skorradal sími 861 7252

VEIRI: Áshildarvegur 14, Skeið VERRYR: 341

TEKNIÐ: Sumarhús TEKNIÐ: 303

DATE: 5. okt. 2015 BREYTT: Ingólfur Margelísson 070252-3099 SÁTT: *Ingólfur Margelísson*