



Signature

Útsogsblásari:

Afköst, að lágmarki 350 m³/klst við 130 Pa þrýstifall utan blásara.
Nýtni blásara sé a.m.k. 60%.
Rafmótor sé í 50% yfirstærð, 230V, 50Hz.
Hljóðmyndun í blásara fari ekki yfir 60 dB(A).
Blásaranum fylgi stíglaus hraðastýring.

Hljóðgildra:

Sívöl komi framán við útsogsblásara, Ø315.

Einstreymisloka: Komi við útsogsblásara

Háfar: Smíðaðir úr 1,5mm ryðfriú stáli.

Stokkar: Heilsoðnar samsetningar.

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is
Áb. m. og réttthaf ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Vidfangsefni:	DALBRAUT 10, Laugarvatni Bláskógabyggð
Verkhúdi:	LOFTRÆSTILAGNIR Loftræsting frá eldhúsi
Mælikvæði:	Teiknað/Reiknað: 1:50 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1 mars 2016
Samþykkt:	<i>Signature</i>
Verknúmer:	14-680
Teikn.nr.:	332

7786.