



LAGNIR
1:50

A
1 1
SNIÐMYND, INNTAKSPÍPUR
Mkv. 1:50
(MÁL ERU Í METRUM (m))



- GEYMSLUHÚS LJÓÐ, TENGLAR
- TIL VARA
- GEYMSLUHÚS TENGLAR, VESTUR
- GEYMSLUHÚS TENGLAR, AUSTUR
- GEYMSLUHÚS TENGILL (OFN), VESTUR
- GEYMSLUHÚS TENGILL (OFN), AUSTUR
- GEYMSLUHÚS TENGILL VIÐ T3, AUSTUR

EINLÍNUMYND

ALMENNAR SKYRINGAR:
ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM (mm).
ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFÍ.
OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS.
Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR
ADSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

LÁGSPENNA:
ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm².
HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFÍ 110mm.
HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFÍ 200mm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A.
MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.
TIL SNERTSPENNUNARVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFAVÖRN.
MÁLHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBUNADAR SKAL JARBINDA VANDLEGA
SKV. REGLUGERÐ.
BER JARÐVÍR ER LAGÐUR Í SKURÐ MEÐ STOFNINTAKI Í STAÐ SÖKKULSKAULTS.
JARBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL
MÆLINGU AF JARBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPEYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

FYRRNEFND ATRÍÐI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

ADALHÖNNUÐUR			
BREYTINGAR			
ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA. YF.
VERKHLUTI			
RAFLAGNIR LÁGSPENNULAGNIR, EINLÍNUMYND, SNIÐMYND			
KVARÐI 1:50			
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
GPR	GPR		
VERKKAUPI			
GEYMSLUHÚS VIÐ HEIÐARBRAUT 11a			
GÖTUHEITI			
HEIÐARBRAUT 11a			
STADUR			
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR			
Gísli Þór Ragnarsson Kennit. 040367-5789 Kambaseli 69 109, Reykjavík Sími 892-2228			
TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.	
S-HE11a.1	1	-	
DAGS.	VERK NR.		
JANÚAR 2016			
SAMP.	KENNIT.		
	0403675789		

7864