



Almennar skýringar frárennislagna:

Ónefndar lagnir eru 100 mm PVC.

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST- 67 og aðrar gildandi reglugerðir.

Undir öllum lögnum í jörð skal vera burðarhæfur botn og skal vera minnst 20 sm sandlag undir og yfir lögnum.

Kaldavatnæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiprep 6. Renniloka með spindil upp úr jörðu skal koma utan við hús.

Drenlagnir og lagn frá heitapotti skal fara beint í þökkgrýfju.

Rotþró skal vera minnst 3500 L að viðurkenndri gerð og komið fyrir á burðarhæfum botni. Frárennslí rotþróar skal renna í dreypalagn sem endar í þökkgrýfju.

- VS: Vatnssalerni
- HL: Handlaug
- HK: Hitakútur
- pV: Þvottavél
- SB: Sturtubotn
- EV: Eldhúsvaskur
- HP: Heitapottur
- GSN: Gegnumstreymisniðurfall
- PN: Þakniðurfall

- Kalt vatn
- Heitt vatn
- Fráveita skolp:
- Fráveita dren:

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst. hús Grjóthólsbraut 20
801 Selfoss

Teikn nr.: 520

Lagnir
Frárennislagnir 7877

Frumstærð: A2

Dags: 10 01 16 Mkv.: 1:50 Hann: GHS

Samþ.: 020162-3099 V.nr: 15-028 Teikn: JHG

VGS 7487
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS