

*Handwritten signature*

Almennti:  
Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að iáta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er C18 skv. INSTA 142. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru  $45_{148}$  nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (td. birki-krossviður). Krossviður festist með  $28_{65}$  C150 í rakapöli lím. Þétting (Aerofil-púlsa aða lílmod þéttborði) komi undir fótstycki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur  $38_{100}$  minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstycki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstycki. Borddypt = 120 mm og sneridýpt bolta við sleyptan flöt  $\geq 100$  mm. Tvöfaldir og þrefaldar stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á við.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

  

Fríst.hús Grjóthólsbraut 20 801 Grafnings-og Grímsneshr.		Teikn nr: <b>204</b>
Burðarvirki Festingar		Frumstærð: <b>A2</b>
Dags: 2015-11	Mkv: 1:10	Hann: GBS
Samþ: <i>[Signature]</i>	020162-3099 V.nr. 15-001	Teikn: JHG

**VGS** VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÖNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS

