

LOFTUN ÞAKS MILLI SPERRA  
2stk #40 LOFTUNARGÖT  
BMF 105 M. STYRKINGU  
BEGGJA VEGNA STÖÐAR.  
5 STK 40/50

BOLTI M10x80 C/C 600

9 mm GRENIKROSSVIÐUR  
SKOTINN Á MÆÐ 35MM  
GALFNOGLUM c/c200  
25x98mm LOFTUNARGRIND

KÚPTUR PANILL 19X110MM

BURÐARGRIND 45X145 MM  
C/C 600

STEINULL 145 MM

BMF 105 M. STYRKINGU  
BEGGJA VEGNA STÖÐAR.  
5 STK 40/50

GÓLBITAR 45X200 C/C 600

FRÖNSK SKRÚFA 10X170 C/C 600  
BMF 105 M. STYRKINGU C/C 1200  
NEGLING 5 STK 40/50 Í HVORN VÆNG

DREGARAR 2X 45X225

STEYPT GATAGIRÐI 100x700  
6 STK BMF 6X80MM SKRÚFUR

1500

300

SNID A

**STEINSTEYPA:**

STEYPA SKAL VERA MINNST S-250, AÐ STYRKLÆIKA.

**STEYPTIR STAURAR :**

BORA SKAL FYRIR 300MM HÓLKUM SEM SKAL FYLLA MÆÐ STEYPU.

HÓLKARNIR SKULU NÁ NIÐUR Á MINNST 1,5METRA DÝPI.

Í HÓLKA SKAL STEYPA GATAGYRÐI 100X700MM.

SKRÚFA SKAL 2X4STK 50MM SKRÚFUR Í GÖT NEÐARLEGA Á GIRÐI

OG SKAL ÞAÐ VIRKA SEM ANKERI Í STEYPUNNI.

BORÐAKLÆDNING 25X145MM

SPERRA 45X225mm, c/c 600

MÆNISAS, 2X45X225, SKRUFUÐ SAMAN Í LIMI

BMF 51x164 BJÁLKASKÓR  
6 STK. 6/40x40 Í HVORN VÆNG

LOFTAKLÆDNING

RAFMAÐNSGRIND

BOLTI M10X80 C/C 600

0.2mm RAKAVARNARLAG

RAFMAÐNSGRIND

13mm GIPSKLÆDNING

**SKÝRINGAR:**

EFNISGÆÐI OG STYRKLÆIKAFLOKKUR TIMBURS SKAL VERA K 18 SKV. STÆÐLI.

HEILKLÆÐA SKAL ÞAK MÆÐ 1X6"TIMBURBORDUM OG NEGLA MÆÐ 3" GALFNOGLUM, 3 STK Í HVORJA SPERRU. BÁRUJÁRN SKAL NEGLT MÆÐ 43/75 KAMBSAUM EÐA GRÓFGENGJUÐUM HÆFANDI SKRÚFUM FRÁ FRAMLEIÐANDA ÞAKEFNIS. ÞÉTTA SKAL NEGLINGU/SKRÚFINGU VIÐ STAFNA HÚSS.

NEGLA SKAL Í HVORJA BÁRU Í NEÐSTU RÖÐ BÁRUJÁRNS EÐA Í AÐARHVERJA, OG ÞÁ MÆÐ 150MM BILI Í NÆSTU RÖÐ. ANNARS SKAL JÁRNID NEGLT/SKRÚFAD Í AÐRAHVERJA HÁBÁRU OG SKULU RAÐIR NAGLA/SKRÚFUR VERA MÆÐ CA 600MM MILLIBILI. EINGANGRA SKAL ÞAKID MÆÐ 200MM ÞAKULL Á MILLI SPERRA.

VEGGJAGRINUR SKULU SKRÚFADAR SAMAN MÆÐ MINNST 6X90MM TRÉSKRÚFUM. NOTA SKAL MINNST 2 SKRÚFUR Í ENDA STÖÐA. VIÐ SAMSETNINGU Á HORNUM OG ÞAR SEM GRIND KEMUR UPP AÐ ANNARRI SKAL SKRÚFA SIKK/SAKK MÆÐ MAX 300MM MILLIBILI.

KROSSVIÐUR SKAL LÍMDUR MÆÐ ÚRETHANI EÐA TRÉLÍMI OG SKOTINN Á GRINDUR MÆÐ CA 120-150MM NAGLA MILLIBILI. LENGÐ NAGLA MINNST 45MM.

EINGANGRA SKAL ÚTVEGGJAGRINDUR MÆÐ 150MM STEINULL Á MILLI UPPISTADA. VIÐ FESTINGU SPERRA VIÐ VEGGLÆGJU SKAL NOTA BMF VINKLA OG BOLTA NIÐUR Á VEGGLÆGJU OG EINNIG Í GEGNUM VINKLA Á SPERRU.

ATH: ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM BURÐARVIRKISTEIKNINGUM ERU Í MM. ATHUGA SKLA OG SANNREYNA ÖLL Á MÁL Á STADNUM, OG BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGU, AÐUR EN SMÍÐI HEFST. VIÐ RIF Á KLÆDNINGU ELÐRA HÚSS GETUR KOMID Í LJÓÐ MISRÆMI Á MILLI MÁLSETNINGA Á TEIKNINGU GAGNVART ELÐRA HÚSI OG RÆÐUR ÞVÍ MÁLSETNING ELÐRA HÚSS BÆÐI HÆÐ VEGGLÆGJU OG MÆNISHÆÐ.

Skipulags- og byggingarúðlita Uppveita ehf.  
Yfirfarið  
03.02.2016  
Byggingarúðlita

<p>Helgi Kjartansson Byggingatæknifræðingur MTFÍ kt. 030270-5419 s: 897-7623 netf: helgikj@mmedia.is</p>				<p>Verkhetti RIMAMÓI 14 landnr.169873 Stækkun á sumarhúsi Deili-snið 17455</p>	
Dags. 04.02.2016	Telkn. Nr. S-159-04	Mkv. 1:10	Skrá		
Breyting	dags	eðli breytingar		Samþykkt	
				<p>Helgi Kjartansson</p>	