



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.  
Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413.  
Allan við utanhúss skal fúaverja.  
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar.  
Allar stoðir og lausholt eru  $4\frac{1}{4}$  nema annað sé tekið fram.  
Bil á milli miðjullinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm.  
Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður).  
Krossviður festist með  $\frac{2}{5}$  C150 í rakaþolið lim.  
Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal vixlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F8 sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHETTI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 200
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Yfirfarir af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Sambýkkt: [Signature]
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	BLADSTÆRÐ: A-2 DAGS: 22.02.16 VERKNR: 16-04 MKV: 1:55