

[Handwritten signature]

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málseminnar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilíkistu eru Ø25mm PE-X rör lagt undir plasteinangrun í plötu.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 530
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir	UTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarsjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS: 22.02.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-04
	MKV: 1:50

