



	Tengill
	Rofi
	Samrofi
	Krossrofi
	Dimmer
	Þrýstirofi
	Jarðtenging
	Loftljós
	Veggijós
	Neyðarljós
	Halógenljós
	Halógenljós með spennu
	Veggdós
	Loftaðós
	Rör upp
	Rör niður
	Rör á milli hæða
	Fjarskiptatengill
	Tölvutengill
	Loftnetstengill

Dr. Sig.

ÚTGÁFUFERILL			
ÚTG.	DAGS	SKYRINGAR	SAMP.
A0	14.05.16	Vinnuteikning	
C0			
DAGS UNDIRSKR. NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA			
UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA			

Skýringar

Tengia skal saman tvö neðstu jörnin í sökkuveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengiboxi. Selja skal tvo vírlása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermál.

Öll mál eru í cm nema annars sé getið og miðast við fullfráengjó yfirborð.

Tafla og rafblínaður skal vera af víðurkennndri gerð.

Hæð rofa er 110 cm og tengla er 20 cm nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, bæði þvottahúsi, geymslu og blageymslu skal vera 110 cm.

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A.

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Virar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingateikningar.

Öll rör smáspennu eru 20mm

Verk skal unnið samkv. við IST-200 staðli.

ÖLL AFRITUN TEKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDNA.



HEITI VERKS
BÆJARBREKKA 1
801 SELFOSS

HEITI TEKNINGAR
RAFLAGNIR
LÁGSPENNA 1. HÆÐ

MKV 1:50 A1	VERKUR 5940	TEKNINGANUMER 04
1:100 A3		
HANNAÐ KFS	TEKNAÐ KFS	RYNT AF ES
DAGS ÚTG. 14/5 2016	NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA Eymundur Sigurðsson	ÚTGÁFA A
DAGS UNDIRSKR. 14/5 2016	UNDIRSKRIFT SAMÞYKKJANDA	

8225

[Handwritten signature]