



SKÝRINGAR LÁGSPENNA

UPPGEFIN HÆD GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM EDA ÖÐRUM SKÝRINGUM OG MÍÐAST VIÐ MÍÐJA DÁS EDA BUNAD.

PIPUR SÉU 16mm OG VIR 3X1,5mm

HÆD VEGGLJÓSA SÉ 170, NEMA HÆD SPEGILLJÓSA Á BADI ER 200.

HÆD TENGDÁSA F/ KAPPALJÓSA Í INNRETTINGU OG ELDHÚSVIFTU SÉU 150.

HÆD TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 110, NEMA TENGLAR FYRIR ELDAVÉL, ÍSSKÁP OG UPPVASKUNARVÉL SÉU 40. HÆD TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI SÉ 110, NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARA SÉU 80. HÆD TENGLA Í BADIHERBERGI OG GEYMSLU SÉ 110. ADRIR TENGLAR SÉU Í HÆÐ 20.

NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGUM

TENGLAR Í ELDH. OG BADI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM.

Raflagnir skulu uppfylla kröfum MVS og **ÞENGINN ER TIL MÖGULEGA SKRAUTLÝSINGU STAÐSETTUR Í ÞAKKANTI.**

- ① HÚSTAFLA T.D. HAGER PD12S (50X55), H150 UNDIR KASSA
- ② SAKKULSKAUT
- ③ RAFMAGNSINNTAK PPØ50mm

- ④ Ø20mm PIPUR - MÖGULEIKI FYRIR GARDLÝSINGU
- ⑤ Spennujöfnun vatnsintaka
- ⑥ 1X10mm VIR AD TÖFLU, PIPA Ø20mm
- ⑦ AD TÖFLU ①
- ⑧ 1X6mm VIR AD TÖFLU
- ⑨ ÖNOTUD SKÝRING
- ⑩ MÆLAKASSI RARIK, H150
- ⑪ VATSNDÉLA - FORHITARI, DÁS H=50
- ⑫ VEGGDÁS FYRIR KAPPALÝSINGU OG ELDHÚSVIFTU, H=150
- ⑬ LJÓSNEMI FYRIR UTILÝSINGU
- ⑭ ÖNOTUD SKÝRING
- ⑮ UTILÝSING Í SKYGGNI. INNFELLDIR SPARPERULAMPAR. DRAGA SKAL PLASTSTRENG Í PIPUR Á MILLI LAMPA.

Pípur lagðar í jarð eða gólfi

NR	Breytingar	Dags.
A		
B		
C		

SUMARHÚS

Hofsvík 11
GRÍMSN. GRAFNINGS.

GRUNNMYND LÁGSPENNU OG SKÝRINGAR

TEINN SKRÁ: 20150722 HEIDARBR 15	GRUNNMYND	1: 100
DAGS: 22.07.2015	SNIDMYND	1: 100
Tæknipjónusta	lyngmoi@gmail.com	GSM 821 - 3990

Alberts

Albert Eðvaldsson Rafmagnstæknifr. Bsc TEIKN: 1 AF 5
260544-4639 Lyngmói 1, 260 Njarðvík

8380