


GRUNNMYND HITALAGNIR 1:50

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFPLÖTU



Herbergi nafn	herb númer	P-parket F-flisar	herb m2	hitatap alls	hitatap á herb m2	Hitaslaufa í m2	hitatap á hitaslaufa m2	Hitaslaufa c/c í mm	Afkost hitaslaufu w/m2	Afkost hitaslaufu alls	númer slaufu	lengd slaufu	rennsli í slaufu litrar/min
Gólfhitaslaufur 16x2 mm, Ti = 20°, meðalhiti vatns = 40°													
Stofa og eldhús	101	F	29.9	2714.5	90.8	27.1	100.2	100	110	2981.0	3	87	2.3
											4	94	2.5
											5	88	2.3
Herbergi	102	F	13.7	1085.5	79.2	13.7	79.2	200	82	1123.4	2	79	2.7
Bað og þvottur	103	F	8.3	680.0	81.9	7.1	95.8	150	94	667.4	1	49	1.6
Anddyri	104	F	9.5	678.3	71.4	7.0	96.9	150	94	658.0	6	37	1.6
Geymsla	105	F	8.2	626.8	76.4	8.2	76.4	200	82	672.4	8	46	1.6
Herbergi	106	F	8.2	626.8	76.4	8.2	76.4	200	82	672.4	7	47	1.6
Hitatap/afkost gólfhiti			77.8	6.412	82.4					6.775		527	

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU F 001
 GÓLFHITAÞÍPUR ERU PEX-LAGNIR 16 mm
 MEÐ SÚREFNISKÁPU. LAGNIR SKULU ÞRÝSTI-
 ÞRÓFADAR SAMKVÆMT LEIDBEININGUM
 FRAMLEIDANDA
 LEGGJA SKAL ÁDRAGSHÓLKA Á FRAMRÁS
 AD HITUDUM SVÆÐUM
 HERBERGISHITI STÝRIST MEÐ HITASTILLI Í
 VÍÐKOMANDI HERBERGI SEM TENGIST SEGUL-
 LOKA VIÐ TENGIGRIND Á GÓLFHITAÞÍPUM
 NÓMER SLAUFU
 LENGÐ SLAUFU
 ATHUGIÐ AD HITALAGNIR HAFI GÓÐA
 ÞENSLUMÖGULEIKA

ADALHÖNNUÐUR MAGNÚS H ÓLAFSSON
 KT. 150550-4759
 711075008
 SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

ÞÓRSSTÍGUR 12
 ÚR LANDI ÁSGARÐS
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR.
 801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. GÓLFHITALAGNIR GRUNNMYND

MÆLIKVARDI 1:50 DAGS. OKT 2015

TEIKNING H 001 VERK V15-103

BREYTING YFIRFARID S.E.