



*Handwritten signature*

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.  
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stöðir og lausholt eru  $\frac{4}{45}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $\frac{2}{5}$  C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

**F1 - F7**

sjá sérmyndir.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Reiðhöll Dalsholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	210
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI:	1:50
DAGS:	08.12.15	TEIKN:	BL
SAMPR.:	Hjónsvir Viglundsson	NR:	15-14
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		8.5/10.	