



**GÓLFHITAKERFI:**

FRAMRÁS OG BAKRÁS  
 PÍPUR ERU 20x2 PEX-RÖR (FYRIR GÓLFHITAKERFI MEÐ SÖREFNISVÖRN) OG SKULU Hafa VOTTUN LAGNAEFA FRÁ RANNSÓKNARSTOFU BYGGINGARÍÐNAÐARINS FESTING VÍÐ HRÁSTEYPU MEÐ 150-250mm FJARLEÐARSTYKKJUM MESTA FJARLEÐ MILLI TENGISTYKKJA ER 250mm ALLAR LAGNIR SKULU VERA ÁN SAMSEYTA MILLI TENGISTAÐA Í DREIFIKISTU HÁMARKSAFL ER 80-120 W/m<sup>2</sup> MÁL Á PÍPUM ERU UTANMÁL

GÓLFHITALAGNIR SKAL PRÓFA MEÐ 10 BAR VATNSPRÝSTINGI OG SKAL PRÝSTINGURINN STANDA Í MINNST 24klst. ÁN ÞESS AÐ FALLA OG ÁN ÞESS AÐ SAMSEYTI SMITI

**SKÝRINGAR:**

ÖLL MÁL Í MM. ÖLL MÁL SKAL ATHUGA Á STAÐNUM OG BERA SAMAN VÍÐ TEIKNINGAR ARKITEKTA TIL STAÐFESTINGAR.

**TILVÍSANIR**

ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ TEIKN. NR. 100  
 AFSTÖÐUMYND OG ROTÞRÓ . . . . . SJÁ TEIKN. NR. 301  
 NESLUVATNS-HITA- OG FRÁRENNISLAGNIR. . . . . SJÁ TEIKN. NR. 303  
 RÖMMYND OG TENGIGRIND . . . . . SJÁ TEIKN. NR. 304

<b>NEDRA APAVATN 3 - BLÁSKÓGABYGGÐ - LNR: 169317</b>			
SUMARHÚS	REIKN.	IB	OKT 2015
LAGNIR - LAGNIR Í GRUNNI OG VÍÐ UNDIRSTÖÐUR	TEIKN.	IB	OKT 2015
GRUNNMYND	YFIRF.	IB	OKT 2015
<b>VIK</b> VERKFRÆÐISTOFAN VIK EHF LAUGAVEGUR 164, 24. TH., 105 REYKJAVÍK SÍMI/FAX: 552-4956 GSM: 897-4956 KT: 441297-2389, NETP: VIK@HÖLF.IS	KVARDI: 1:50	ÚTG. DAGS: 24.10.2015	
	VERK: 1507	BL. NR: 302	BR. -
	SAMÞ:	KT: 081156-4689	