



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Birtingarholt 3, 845 Flúðum Starfsmannahús	TEIKN NR.:	161
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd og snið sökkla	KVARDI:	
DAGS:	29.11.15	TEIKN:	BL
SAMÞ:	Björgvin Viglundsson	NR:	15-32
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com			