



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 20 MAÍ 2015
 Byggingarfulltrúi

BYGGINGARLÝSING:
 Húsið er þegar uppkomið bjálkahús sem flutt er í heilu á staðinn. Útveggir eru 13,5 cm nótaðir bjálkar, það veður einangrað með 4" steinull í lëktur að utan og klætt með báraðri málmklæðningu og band-söguðum panel á völdum stöðum.
 Frækari frágangur sjá sérteikningar.
 Gólfbitar er 2" x 8" einangrun á milli þeirra 8" glerull. Undirstöður verða 4 steypir sökkul veggir 20 cm þvert á dregara + einn að auki v/ viðbyggingu.
 Gólfbitar sem sitja á sökkulveggjum festist við þá samb. sérteikningu tæknifræðings.
 Burðarvirki þaks er límtrésbíti í mæni sjá tekn. tækni-fræðings. Sperrur eru 2" x 9" Einangrun í þaki 8" steinull og í útveggjum verður 4" steinull. Þak er klætt með báraðri málmklæðningu. Bústaðurinn er hitaður upp með hefðbundnu ofnakerfi, hitaveitu.
 Neyslulagnir eru í rör í rör kerfi Handslökkvitæki er staðsett í eldhúsi Reykskynjarar á völdum stöðum.
 Björgunarop er frá svefnlofti og fellistigi af viður-kennndri gerð.
 Rotþró 3500 lítra frá viðukendum framleiðenda, staðsett ca 15 m frá bústað, samkv. Heibrigðisreglugerð

Hámarks gildi Kólnunartalna:
 Útveggir, 4" steinull+135 mm bjálki

Gluggar, vegið meðaltal	0,3 W/m2 gr. C
Hurðir	2,0 - " -
Þak 200 mm steinullar einangrun	3,0 - " -
Gólf a.m.k. 100 plasteinangrun	0,2 - " -
	0,3 - " -

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr. :24 í lögum nr. 160 frá 2010

BO 60x120	Björgunarop 60 x 120 að stærð
G.N.F.	Gólfniðurfall
R	Reykskynjari
01-01	Númer rýma í skráningartöflu
h.s.t.	Handslökkvitæki

Húsið er hannað samkv. reglugerð nr. 441/1998

BREYTT 7. MAÍ 2015:
 Frækari frágangur teikninga.

TEIKNISTOFAN Verkefni
 GRASAGERDI 8 Í LANDI MÝRAKOTTS
 GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPS
KVARDI Helti
 GRUNNMYNDIR -SNIÐ -SKÝRINGAR
 AFSTÖÐUMYND

kvardi	1:100 1:2000	
dags.	20 APRÍL 2015	dags br. 7. MAÍ 2015
hönnun	G. G.	teikn. nr. A-1
teikn	G. G.	

Hringbraut 17 220 Hafnarfirdi
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 Gisli G. Gunnarsson/BFI kt. 020649-2409
 kvardi@kvardi.is

8665