



**ALMENNT**

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

**ÁLAGSFORSENDUR**

- Leyft álag á grunn.....: - MN/m<sup>2</sup>
- Snjóálag.....: 1,01 KN/m<sup>2</sup>
- Vindálag.....: 1,98 KN/m<sup>2</sup>
- Notálag.....: - KN/m<sup>2</sup>

**TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR**

Límré skal vera í gæðaflokki GL30c Samkvæmt ÍST EN 14080:2013 Limflokki U (vatnshelt) Adrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009 Stálgæði í sérsníðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8 Stálgæði í boraboltum ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.

Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)

Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

**Innsteyptar festingar**  
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteypta festinga. Ath. að hreinsa steypulífar af festingum þegar steypuinnu er lokið.  
 Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga  
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm  
 Innbyrðis afstaða innsteypta bolta +/- 1mm

**Skýringar fyrir stálfastingar**  
 Öll mál eru í mm  
 Stálgæði í sérsníðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004  
 Leyfilæg bolvik í smíði platna og staðsetningu boltagata er +/- 1 mm  
 Suður skulu heilsjóðast með a>= 5 mm nema annað sé tekið fram  
 Allt stál skal galvanhúðað að smíði lokinni

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VIRNET EHF.  
 Numer. Dags. Skýring breytingar. Br. af

<p>Byggingadeild - Vesturvegur 29 - 200 Kópavogur                  kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300</p>	MKV. 1:100	DAGS. 22.05.2014	VERKNR. DL14 011	ÚTGÁFA NR. 1
	TEIKN. BI	REIKN. BI	YFIR. BI	NR. TEIKNINGAR 301
HEITI VERKS: <b>Íþróttahús Flúðum - viðb.</b>	NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingbergsson byggingataeknifraedingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is			DAGS. ÁRITUNAR
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd	ÁRITUN HÖNNUÐAR	ÁRITUN SAMRÆM.HÖNNUÐAR		DAGS. ÁRITUNAR