

Skipulegs- og bygginga fulltrúi Uppsveita bs.  
 Yfirfarið  
 26 FEB. 2015  
*Birgir Leó Ólafsson*  
 Byggingartæknifráhafi

NEYSLUVATNSLAGNIR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RYDFRÉ MUNNVEGGJA RÖR  
 INNTAK VATNSVEITU ER Í RÝMI VS FATLADRA  
 LAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI Í 3 KLST.  
 VID 15 BAR OG MINNKA PRÝSTINGINN EFTIR 30 OG 60 MÍN.  
 OG SVO EFTIR 3 KLST.  
 ALLT ERNI SKAL BERA VOTTUN VIDURKENNIS VOTTUNAR-  
 ADILA. KALT NEYSLUVATN ER SÓTT Í INNTAKSLEFA EN  
 HEITT ER TEKID ÚR STOFNI GÖLFHITA ÁÐUR EN HONUM  
 ER DEILT Í DEILIKISTU GÖLFHTANS.

STÆRÐIR Á LÖGNUM ERU:

DN10 : 12x1,2	NEFND Á TEIKNINGU	Ø12
DN12 : 15x1,2		Ø15
DN15 : 18x1,2		Ø18
DN20 : 22x1,5		Ø22
DN25 : 28x1,5		Ø28
DN32 : 35x1,5		Ø35

SKAMMSTAFANIR:


HL	HANDLAUG
RV	RÆSTIVASKUR
EV	ELDHÖSVASKUR
UV	UPPVOTTAVÉL
VS	VATNSALERNI
LP	LOFTFÍÐAR
LN/LLU	LÖGN UPP/LÖGN NIDUR

LÍNUGERÐIR:

---	KALT NEYSLUVATN
---	HEITT NEYSLUVATN

Ø20 PEH STOFN KALT VATN SÓTTUR Í  
 INNTAKSLEFA, LAGÐUR Í JÖRD OG UNDIR  
 PLÖTU

Ø15 RV



Íþróttamiðstöðin á Flóðum

Lagnir	Mkv
Grunnmynd neysluvatnslagna	1:50

Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAD:	BLADSTÆRD	DAGS:
BLÓ	BLÓ	A1	25-4-2014
SLOÐ Í GEIMSLU:	VERKNR.	BL.NR.	
FLU-31	14-003	313	

HÖNNUÐUR: *Birgir Leó*  
 Birgir Leó Ólafsson kt. 200270 5179

SAMRÆMINGARADILI:

Birgir Leó Ólafsson  
 Byggingartæknifráhafi BSc  
 BSc Civil engineer.  
 Gsm: 899 8180