



**ATHUGASEMD - GLUGGAR:**  
**MÁLSETNING MILLIPÓSTA OG SKIPTING RÚÐA**  
**INNAN ÚTMÁLA KARMA ER HÁÐ ÞVÍ**  
**PÓSTA-EFNI SEM ER NOTAÐ.**  
**ÞÉTTA ER HÁÐ SAMÞYKKI EIGENDA**



Sankvænt 159. gr., reglugerðar 441/1998 skulu björgunar uppfylla:

- 159.1 Björgunarpur eru dyr, gluggar og hierar sem nota má við flötta úr eldsvoða. Þryggisbúnaður á björgunarpurum skal ávallt vera þannig að einfalt sé að opna þau á eðlilegan hátt.
- 159.2 Samanlögð hæð og breidd björgunarpur skal a.m.k. vera 1,50 m. Ef um er að ræða hlíðarhengdan glugga, hiera eða renniglugga skal breidd opnsins vera a.m.k. 0,50 m. Í börum tilvikum skal breiddin vera a.m.k. 0,60 m. Hæð má aldrei vera minni en 0,60 m. Þar sem neðri brún björgunarpur er minna en 2,00 m yfir jörð skal lágmarksstærð þess vera 0,50 x 0,50 m.
- 159.3 Í byggingum, þar sem neðri brún björgunarpur er hærra yfir jörð en 10,80 m (4 hæðir) skulu björgunarpur á þilum hæðum vera dyr, rennigluggar, hlíðarhengd gluggar eða hlíðarhengd hierar.
- 159.4 Hæð frá gólf að björgunarpur má ekki vera meiri en 1,20 m. Ef settur er fastur bekkur, a.m.k. 0,50 m breiddur, undir op þá má reikna hæðina frá yfirborði hans.
- 159.5 Í ríshæðum, þar sem fólk dvelst að staðalri, skal staðsetja björgunarpur þannig að lárétt fjarlægð frá opi að þakkeggi sé ekki meiri en 1,40 m, nema unnt sé að komast að opinu um svalir.
- 159.6 Útan björgunarpur skal eftir því sem við á gerðar viðunandi þryggisráðstafanir.
- 159.7 Á björgunarpurum skal vera búnaður sem hindrar að litil börn geti opnað þau.

**Fríðrik Ólafsson**  
 Verkfræðingur

Reykjavíold 14, 112 - Reykjavík, netfangi Fríðrik Ólafsson@sknet.is  
 Kennitala 240753-2439, Sími 896-5548

HAUNAD AF:	TEKNAÐ AF:	VERFAÐ AF:
Fá	Fá	Fá
DAGSETNING:	KVARÐI:	DAGSETNING Breytingar:
01.08.2009	1:100/50	01.08.2009

Kríukraut 2 - Hrunam.hrepp

BURDARVIRKI;  
 GLUGGAR OG HURÐIR

VERNUMER:	BLAD:	UTGAFA:
F00709020	27	.