



SNID A-A

ALMENNAR SKÝRINGAR

Hæð rofa skal vera 110 cm.  
 Hæð tengla skal vera 20 cm.  
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.  
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.  
 Pipur séu  $\emptyset$  16 mm og vír 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum  
 Rafmagnseftirlits Ríkisins.

Nema annað  
 sé tekið fram

- ⊕ Jarðtenging
- ⊕<sub>2</sub> Tvöfaldur tengill
- ⊕ Einfaldur tengill
- ♂ Rofi
- ⊗ Veggjós
- ⊗ Loftljós
- ♂ Samrofi
- ♂<sub>2</sub> Tvöfaldur rofi
- ⊔ Loftnetsstengill
- ▨ Tafta / mælakassi
- ♂ Krossrofi
- ⊔ Símatengill
- ⊕ Hreyfiskynjari
- ⊕ Reyfiskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊕ Handboði
- ⊕ Þrýstirofi
- ♂ Ljósdeyfir
- ⊕ Rör upp á næstu hæð
- ⊕ Rör niður á næstu hæð
- ⊕ Rör gegnum hæð
- ♂ Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )

MÓTTEKIÐ

03 JUNI 2010

*Þórir Stefánsson*  
 Byggingarfrútrúi og sv. Árnæssýslu og Flóahár.

HÖNNUÐUR:

Þórir Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þórir Stefánsson

SAMÞYKKT:

*Þórir Stefánsson*

KT:

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Sumarbústaður  
 Kjóabraut 2  
 Hrunamannahreppi

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, snið  
 og skýringar

Mkv: 1:1000 / 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR  
 EYRAVEGI 32 SELFÓSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718  
 NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING

Þórir Stefánsson, Rafteikn.1.2010.22.22Rafteikn-1353.dwg

SLÖÐ D:\VERK\SUMARHUS\KJÓABRAUT 2\

VERKNÚMÉR BLAÐ

1353-2008-009 1 af 7

Janúar 2010