


Ofnaskrá:


t inn = 70°C, t út = 30°C, dt = 35°C

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
101	500	600	Handklæðaofn/þurrkofn	EF	3	
101	500	600	Handklæðaofn/þurrkofn	EF	3	
102	1500	1100	Tveggja plötu ofn án convectra.	AD	3	



Skýringar:

- 1) Loftshitastýrður framrásarloki.
- 2) Loftshitastýrður bakrásarloki.
- 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.



Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex með súrefniskápu (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypt í plötu undir járnagrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá deiligrindum í niðurfall: Álpex Ø25mm.

Ofn nr 101 og 102 er handklæða-/þurrkofnar með vatnshitastýrðum bakrásarloka.

Hitalögn framrás: _____

Hitalögn bakrás: _____

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Kjóabraut. 8 Hrunamannahreppi			Teikn nr: 560-02
Lagnir Ofnalagnir.			Frumstærð: A2
Dags:	5-03-13	Mkv:	1:50
Samþ:	0162-3099	V.nr:	12 041
Hann: GÞS		Teikn: GHJ	

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFÖSSÍ
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS