



Sérsmíðuð festing fyrir limtréssúlu, mál skv. teikningu. Efnisþykkir = 10 og 20 mm. Hlutar rafsjóðist saman með a = 8 mm kverksuðum. Festist í steinundirstöðu með 4 stk. múrboltum M12x80, gót séu ø14.

1 stk. INNLÍMDUR M20 [4.6] x 500 SNITTEINN, INNLÍMIST Í TRÉ MEÐ POLYURETHAN TRÉLÍM. RAUF SÉ SKORIN Í TEIN EFTIR ENDILÖNGU SVO LIM HAFI ÚTGÖNGULEIÐ ÚR HOLU. BORSTÆRD SÚ SAMAN OG TEINNINN.

DEILI D8 1:10

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en limtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP). Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%.

ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.

Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70. Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.

Loftun í þaki skal vera 2 stk. Ø32 í hvert sperrubil þar sem húsið er mjór (þvottur, hjónaherb.), þ.e. 1 rör. í hvert bil á hvorri hlið húss og 2 stk. Ø40 í hvert sperrubil þar sem húsið er breiðara (Eldhús/stofa), eitt á hvorri hlið.

EFNISGÆÐI STÁLVIKIS OG FESTINGA:
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunar- aðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hljósjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Ú1	15.11.11	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MIDTUN 20. 800 SELFOSS. Sí: 482-1166
WWW.CEDRUS.IS SIMNETTIS Sí: 863-3004

MÓADALUR 4, Heiðarbyggð
845 Flúðum
Fristundahús, mhl. 01

Teiknúmer:
270-02

Burðarvirki: Mælikvæði:
Sniðmyndir þakvirkis 1:50
Skýringar og festingardeili 1:10

Hannað:	Gisli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gisli Rafn Gylfason
Dagsetning:	15.11.2011	Verknúmer:	11 026
Ábyrgðarm. og réttihafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099