



SKÝRINGAR
Límré skal vera I40 samkvæmt ist/ds413
Burðarviður skal vera t1
Krossviður skal vera minnst 7 laga grenikrossviður (wbp) lindur með rakapönu lími

Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%

Timbur utanhúss innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með tveim umferðum af viðurkenndu fúavamarefni
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja tjörupappa milli steins og trés.

SLÉTTUVEGUR 1. HRUNAMANNAHREPPUR				
BURÐARVIRKI				
FRÍSTUNDAHÚS				
GRUNNMYND VEGGEINGA				
DEILI				
VEGJ.NR.	FRAMM.	TEIÐ.NR.	VIÐ.FABR.	DAEG.
10-015	JFM	JFM	HG	28.09.2010
ÁRTUN ADALHÖNDVIRKI:				
JÓN FRÍDRÍK MATTHÍASSON 021171-5069				
ÁRTUN HÖNNUNDA:				
TEIKNISTOFN RÖÐULL - HELGI GUNNARSSON Kt: 050350-4879				
BYGGINGA/TEKNIFRÆÐINGUR BSc Sími: 692-1020				