



A Snið - Útveggir 1:20



Einnig má nota BMF 90 eða BMF 105 vinkil, með eða án styrks, komi á hvora hlið. 2x5 stk. BMF kamsaumur 40/40 mm í hvern vinkel.

Fjórir BMF vinklar nr. 7050, 3x40x50x160mm, festa saman sperru og stöð. Vinkill kemur á hverja hlið. Festist saman með 10mm boltum.

Lausholt yfir glugga 50 x 150 mm Festist með 2 skrufum 5 x 120mm í hvern enda.

Ef gluggi er breiðari en 2 m kemur lausholt undir glugga 35 x 120 mm. Festist með 2 skrufum 5 x 100 mm í hverja stöð. Tekið úr stöðum fyrir lausholt undir glugga. Fyrir frágang undir glugga.


BMF vinklar nr. 105 koma á hvora hlið, festingar BMF saumur 5x4x4 í hvern væng Skrufa 5x120mm

Múrbolti 12 x 200mm m/m 600, komi í annan vinklinn á hverri stöð, hinn vinkillinn festist við reim með 4 skrufum BMF nr. 95535.0

Fólræim 50x150mm 48x123mm

Undirstaða 200mm.

B SNIÐ - Almenn snið í útvegg. Mkv. 1:10



B SNIÐ - Laskar við mæni Mkv. 1:10

SKÝRINGAR

Grind 48x123 m/m 600 mm er í útveggjum, Timburstærðir eru í mm. Grindæfni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindæfni skal Þykkarhefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 48x123 mm. Þak er loftað með 1x32mm PEH röri með neti í hverju þakbili eða sambærilegt loftabil. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstíflingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 30x30x4mm. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþappa á dregara undir hús og pallinn ef verður. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 5". Gólf er klætt með 22 mm eða 24mm spónaplötum.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
SLÉTTUVEGUR 5, HRUNAMANNAHREPPUR GEYMSLUSKÚR OG SKÝRINGAR			
TÖLVIUSKRÁ 403-801-SLÉTTUVEGUR 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARID FÓ
SAMPYKKT Friðrik Ólafsson 230.5592459	TEIKNING NR. 403-B09	MKV. 1:50/1:10/1:20	ÓTGAFNA 01
DAGS 07.02.2011	VERK NR. 403	BLAD NR. B-09	