



SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm. Stærðir á pípum er innra þvermál. Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögn eru í rennsisbotni (þ.e. innri botn rörs.). Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65 um frárennsliagnir. Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklýsingar. Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagur komi drennöl (þ.e. steinstærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drennöl. Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleyptra grús upp undir yfirborð.

PIPUR Í GRUNNI.

- Tákna skólplögn.
- Tákna regnvatnslögn, þökkud.
- Tákna regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkud.
- Tákna jarðvatnslögn, óþökkud lögn.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Tákna steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmí- hringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Tákna plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).
Plastpípur inni húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Tákna pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Tákna brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en ø600 skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skólplögn skulu vera með botnrásun (ísteypt rör eða steyptra rásir).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliškóta.

LH(ST) Tákna lokhæð á steinsteyptu loki.

LH(J) Tákna lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Tákna frárennslistofn.
- EV Tákna eldhúsvask.
- SV Tákna skolvask (ræstivask).
- UV Tákna uppþvottavél.
- ÞV Tákna þvottavél.
- HL Tákna handlaug.
- BK Tákna baðker.
- STB Tákna sturtubotn.
- Bl Tákna skolskál.
- VS() Tákna vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Tákna gólfniðurfall.
- GNH Tákna gólfniðurfall með hliðarinnátengingu.
- ÚT Tákna útloftun af stofni.
- ÞN Tákna þakniðurfall.
- SN Tákna svalarniðurfall.
- NF Tákna niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Tákna niðurfall af lóð með ø250 mm rimlarist.

Breytingar:

TÓV TEIKNISTOFAN ÓDINSTORGI, VERKFRÆDISTOFA ehf.
 Óðinsgötu 8
 101 Reykjavík
 Netfang: gusti@to.is
 Sími: 510 2211 Fax: 510 2201

Verkefni: TJARNARDALUR 6, HRUNAMANNAHREPPUR
 Heiti: FRÁRENNSLI: AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR.

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101238-3629	VERKFRÆÐINGUR FVFI - FRV
GÚSTAF VÍFILLSSON kt. 251163-5069	VERKFRÆÐINGUR FVFI
KRISTJÁN S. GUDMUNDSSON kt. 070254-5819	VERKFRÆÐINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar: