

MÖTTEND
12.05.2010
Ólafur Þórunn
Byggingarfræðingur, Árnæsvegi 66, Físi, Reykjavík

BREYTINGAR			
DAGI	NÚM.	BREYTINGAR	SKM.

2 STK. ø40 IDRÁTTARRÖR FYRIR VATN OG 1 stk. ø40 IDRÁTTARRÖR FYRIR RAFMAGN, RÖR LEGGIST Á FROSTFRÍU DÝPI (LAGNIR FYRIR HEITAPOTT)

RÖR Í RÖR UNDIR EINANGRUN

GRUNNMYND NESLUVATNSLAGNA. 1:50

SKÝRINGAR:

--- HEITT NEYSLUVATN
- - - KALT NEYSLUVATN

- EV = ELDHÚSVASKUR
- HL = HANDLAUG
- BK = BÄDKAR
- SV = SKOLVASKUR
- SB = STURTU BÄD
- SP = SPÖLKRANI
- UV = UPPÞVOTTAVÉL
- VS = VATNSSALERNI
- BS = BRUNASLANGA
- PU = PÍPA UPP
- PN = PÍPA NIÐUR

NEYSLUVATNSRÖR SKULU VERA ÚR ÄL/PLAST RÖRUM FRÁ UNIPIPE EDA SAMBÆRILEGU. RÖRIN SKULU ÞOLA INNTAKSHITA OG VERA VOTTUÐ AF Rb TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIDANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST 1,2 - 1,5M MILLIBILI. SJÁ TÖFLU FRAMLEIDANDA.

SÝNILEGA LEIÐSLUR UTAN VIÐ TENGICLEFA SKULU VERA ÓEINANGRADAR. LAGNIR Í LÉTTUM VEGGJUM SKAL EINANGRA MEÐ 4mm ÄDRAGSEINANGRUN. ÄDRAR EINANGRADAR LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÖLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4") RÖR: 20mm
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2") RÖR: 30mm
- 50 - 100mm (2" - 4") RÖR: 40mm

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFID SKAL PRÖFA EFTIR LEIÐBEINGUM FRAMLEIDANDA RÖRA. EF BER Á MILLI LEIÐBEINGA FRAMLEIDANAD OG EFTIRFARANDI LÝSINGAR, SKAL FARA EFTIR LEIÐBEINGUM FRAMLEIDANDA. KERFID SKAL PRÖFA MEÐ STIGPRÖFUN.

1. FORPRÖFUN: SETJA SKAL 15 BARA ÞRÝSTING Á KERFID. BÆTA SKAL ÞRÝSTINGI Á KERFID ÞRISVAR SINNUM Á 10 MÍNÚTU FRESTI. EFTIR ÞAD SKAL ÞRÝSTINGUR STANDA Í 30 MÍNÚTUR OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,6 BÖR. ADALPRÖF SKAL FRAMKVÆMA STRAX EFTIR FORPRÖFUN. ÞRÝSTINGUR ER LÁTIN STANDA NÆSTU 2 TÍMA OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BÖR. SKRÁSETJA SKAL NIÐURSTÖÐUR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÄKVÆDI ÍST 67:2003 (DS 439:2000) OG GILDANDI REGLUGERDIR.


ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

STÆRD ENDALAGNA ø16x2,0 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

LAGNAEFNI AD BRUNASLÖNGU SKAL VERA MAPRESS MANNESMANN. STÆRDA SKAL VERA ø28x1,5.



HEITI VERKS: ÞVERLÄG 14 HRUNAMANNAHREPPI		SKJAFAN 19 - 108 REYKJAVÍK - Sími: 517 9050 - Netfang: hvik@hvik.is	FRÖMUNDUR: Jón Guðmundsson 29056-4391 Guðmundur Hásson 151203-3649 Svavar M. Sigurjónsson 190667-5419	DAGI: 21.07.2010
HEITI TERNINGAR: NEYSLUVATNSKERFI: 1. HÆÐ GRUNNMYND, RÜMMYND OG SKÝRINGAR		FRÖMUNDUR: <i>Svavar M. Sigurjónsson</i>	FRÖMUNDUR: Ómi Árnason 090664-5740	VERKNUMER: 401
FRÖMUNDUR: BÖS	FRÖMUNDUR: BÖS	FRÖMUNDUR: BÖS	FRÖMUNDUR: SMS	FRÖMUNDUR: 401



RÜMMYND. 1:50

C:\Documents and Settings\Björgvin\Desktop\Verkfraedipjonusam\10-36 Þverlag_14\Talkningar\Levin\401 Þverlag_14.dwg