



STÁLRAMMI Á GÖFLUM

Stálgæði, suðuvinna og ryðvörn.

Stál skal vera af gæðaflokki S235JRG2 samkvæmt IST/EN 10025+A1 nema annað sé tekið fram á teikningum.

Rafsuðuvinna skal uppfylla skilyrði í DS316. Rafsuður skulu vera í flokki C samkvæmt IST/EN 25817.

Suðumenn skulu hafa gild réttindi frá Iðntæknistofnun Íslands og hafa hæfnispróf samkvæmt IST-287-1.

Allt stál skal ryðverja og mála samkvæmt nánari fyrirmælum á teikningum.

| | |
|--------------------|---|
| Breytingar: | |
| | HÚSEY Tækní- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI |
| Virkisstaða: | Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@inlemet.is |
| Áb.m. og réttahaf: | Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659 |
| Vidfangsahit: | STANGARLÆKUR 2, Grímsnes- og Grafningshreppur |
| Verkhúsi: | STÁLGRINDARHÚS, Hesthús, Burdarvirki, stálrammar |
| Mælikvæði: | Tekni- og Reikni- 1:20 ssh |
| Dagsetning: | Stóru-Sandvík 4, í júlí 2009 |
| Samþykkt: | |
| Verknúmer: | 09-630 |
| Tekn.nr.: | 2-05 |

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 2-01.