

BURÐARPOLSTEIKNINGAR.

1. EFNISGÆÐI:

STEYPUGÆÐI SÉU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST10, BROTPOLSFLOKKAR S200 OG S250, EINS OG NÁNAR ER TILGREINT Á VIÐKOMANDI TEIKNINGU. SEMENTSMAGN SÉ MINNST 300 KG/M³, SIGMÁL STEYPU 50-100 MM, ÍBLANDAÐ LOFT 5-6%, FJARLÆGÐARSTUÐULL LOFTS ≤ 0,25 MM. ÚTVEGGJASTEYPA SKAL HAFA VATNSSEMENTSTÖLU V/S ≤ 0,55. ÖLL ÚTISTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR VEGNA VEÐRUNARPOLS OG ALKALIVIRKNI.

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL Ks40 MEÐ SKRÍÐMÖRK (0,2% MÖRK) $\sigma_f \geq 400$ N/MM², AÐKENNT MEÐ K.. Á TEIKNINGUM. Í LYKKJUR SKAL NOTA SLÉTT STÁL ST37 MEÐ SKRÍÐMÖRK $\sigma_f \geq 240$ N/MM² AÐKENNT MEÐ R., EÐA SUDUHÆFT KAMBSTÁL Ks40S MEÐ $\sigma_f \geq 400$ N/MM² AÐKENNT MEÐ K..S Á TEIKNINGUM.

VINNA VIÐ STEYPU OG BENDINGU FULLNÆGI ÁKVÆÐUM ÍST10. FRAMKVÆMDFLOKKUR B.

TIMBUR BURÐARVIÐA SÉ EKKI LAKARA EN AF IV FLOKKI SKV. NORRÆNUM STÖÐLUM OG SKAL ÞAÐ FULLNÆGJA BURÐARPOLSFLOKKI K18 SKV. ÍST/DS413, TIMBUR Í LÍMTRÉ-VIRKJUM FULLNÆGI FLOKKI L30. SAMSKÝTTA- OG FESTINGAJÁRN FYRIR TIMBURBURÐAR-VIRKI SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR AÐURNEFNDS STAÐALS, GREIN 3.5.2.

2. MERKINGAR:

- TÁKNAR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU
- TÁKNAR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU
- TÁKNAR PLÖTUPYKKT Í MM.
- JÁRN SAMSÍÐA MERKI LIGGJA NEDST Í PLÖTU.
- TÁKNAR UPPBEYGJULÍNU JÁRNA.

3. UNDIRSTÖÐUR:

GRAFA SKAL FYRIR SÖKKULVEGGJUM NIÐUR Á FASTAN BOTN OG HREINSA VEL UNÐAN VEGGJUM AÐUR EN MÓT ERU SMÍÐUÐ. GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STAÐJNN MEÐ BURÐARGÓÐRI FYLLINGU, T.D. MÓLDARLAUSRI MÖL EÐA GRÚS, OG ÞJAPPA HANA Í HÆFILEGA PYKKUM LÖGUM, ÞANNIG AÐ GÓÐ ÞJÖPPUN NÁIST.

DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNST 1,2 M NIÐUR FYRIR ENDANLEGT JARÐVEGSYFIR-BORÐ, NEMA EF KLÖPP ER Í GRUNNI, ÞÁ SKAL DÝPT VERA MINNST 0,3 M NIÐUR FYRIR EFRI BRÚN BOTNPLÖTU.

UNDIR BOTNPLÖTU OG 0,5 M NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKLUM KOMI 75 MM ÞYKK PLASTEINAN-GRUN, MEÐ RÚMPYNGD 0,25 KN/M³ (25KG/M³).

EFST OG NEDST Í SÖKKULVEGGI KOMI 2K12 HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGD UM 0,5 M.

4. BURÐARVEGGIR:

STEYPTIR:

JÁRN_Í_ÚTVEGGJUM: K10%150 LÁRÉTT VIÐ ÚTBRÚN. STEYPUHULA AÐ K10%300 LÓDRÉTT UTANVERÐU ~ 40MM.

JÁRN_Í_INNVEGGJUM: K8%200 LÁRÉTT OG LÓDRÉTT Í MIÐJUM VEGG.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

LÓDRÉTT JÁRN NÁI 0,5 M UPP YFIR PLÖTU.

UMHVERFIS GLUGGA OG DYRAOP, SVO OG ÖNNUR OP SEM SKERÐA BENDINGU VERULEGA, KOMI 2K12 NEMA ANNAD SÉ SYNT Á TEIKNINGU. JÁRNIN NÁI MINNST 0,5 M ÚT FYRIR OPIN.

TIMBUR:

BERA SKAL GRUNNVÍÐARVÖRN Á ALLA ENDA OG SAMSKÝTTI. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA. UNDIRSTYKKI SEM FEST ERU MEÐ BOLTUM VIÐ UNDIR-STÖÐUR SKAL GEGNVERJA MILLI TIMBURS OG STEYPU SKAL KOMA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA.

ALLAR SAMSETNINGAR Á STÖÐUM VIÐ UNDIR OG YFIRSTYKKI SKAL GIRDÐA MEÐ GALVANISERUÐU GIRDÐI (25 MM) ER GANGI 200 MM UPP (NIÐUR) Á STÖÐIR. OG NEGLIST MEÐ 2x3 STK. 31/80 NÖGLUM.

12 MM ASFALTSODIÐ TRÉTEX (BREIDD= 1200 MM, ÞAR SEM ÞVÍ ER VIÐ KOMIÐ) NEGLIST Í TOPPSTYKKI, UNDIRSTYKKI OG STÖÐIR Á KÖNTUM MEÐ 25/40 GALV. SAUM %75 MM, EN Í STÖÐIR Á MIÐRI PLÖTU MEÐ 25/40 GALV. SAUM %150.

UTAN Á TRÉTEX NEGLIST LÁRÉTTAR LEKTUR 38x100 Í HVERJA STÖÐ MEÐ 4 STK. 38/100 NÖGLUM. (MESTA FJARLÆGD Á MILLI LEKTA 900 MM.)

5. ÞAK:

BERA SKAL GRUNNVÍÐARVÖRN Á ALLA SPERRUENDA, SAMSKÝTTI SVO OG ÞÆR SPERRUR SEM LIGGJA AÐ STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA.

LAGNATEIKNINGAR.

1. MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR
- GK GÓLFKÓTI
- GN GÓLFNIÐURFALL
- PN ÞAKNIÐURFALL
- SN SVALARNIÐURFALL
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPPVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- BK BAÐKAR
- SB STEYPIBAÐ
- VS VATNSSALERNI
- GH GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
- HRL HREINSILOK GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI
- F FALLPÍPA

- ÞÖKKUÐ SKOLPLÖGN
- ÞÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- HÁLFPÖKKUÐ REGNVATNS- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMÆÐ
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTAÐUR FYRIR KALT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTAÐUR FYRIR HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- RENNILOKI MEÐ SPINDLI UPP ÚR JARÐ
- TÆMINGARLOKI
- EINSTREYMISLOKI
- LOFTPÚÐI
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA

2. FRÁRENNSLISLAGNIR:

Í GRUNN: LAGNIR ÚR PLASTI SÉU AF VIÐURKENNÐRI GERÐ, T.D. PVC, OG SKAL ALLUR FITTINGS SAMSVARA PÍPUM AÐ GERÐ OG GÆÐUM, SAMSKÝTTI STEINRÖRA SKULU HAMPPÖKKUÐ OG MÚRAÐ YFIR MÚFFUR ALLAN HRINGINN EÐA ÞÉTT MEÐ GÚMMIHRINGJUM EF MÚFFUR ERU AÐLAÐAR FYRIR ÞÁ. FRÁRENNSLISLÖGN FYRIR BAKRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR HITAPOLNU PLASTI, T.D. PEH. LAGNIR SKAL LÆGGJA Í ÞJAPPAN SAND, ÞANNIG AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL LÆGGJA SAMKVÆMT ÍST 65 MIÐAÐ VIÐ "AÐVÆLD SKILYRÐI".

OFAN BOTNPLÖTU: LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNÐU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS, FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT PENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKÝTTI ERU SOÐIN SAMAN, ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10 MM TIL AÐ TAKA UPP PENSLUNA. EITT HREINSILOK SKAL VERA Á HVERRI FALLPÍPU. LÓDRÉTTAR FALLPÍPUR SKAL ENANGRA MEÐ 25 MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ SÍALPAPPA EÐA PLASTDÚK.

3. VATNSLAGNIR:

HEIMÆÐARPÍPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PLASTI, PEH, PÍPUVERMÁL ERU UTANMÁL, MM.

PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNAHÚSS SKAL VERA GALVANHÚÐAÐ. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍALPAPPA EÐA PLASTDÚK.

PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAÐ INNAÞVERMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM.

AÐUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULÐAR SKAL PRÝSTIÞRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM² PRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.

4. HITALGNIR:

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFBIRKUR OFNLOKI. PÍPUR ERU VENJULEGAR SVARTAR STÁLPIPUR, PÍPUVERMÁL ERU INNAÞVERMÁL, MM. ALLAR PÍPUR SKULU VERA HREINAR, OG Í ÞEIM MEGA EKKI VERA RYÐSKÁNIR. VIÐ SKURÐ Á PÍPUM SKAL SNARAÐ ÚR ENDUM ÞEIRRA.

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍALPAPPA EÐA PLASTDÚK. ÞEGAR LOKIÐ ER LÖGN MIÐSTÖÐVARKERFIS OG AÐUR EN PÍPUR ERU HULÐAR, SKAL PRÝSTIÞRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM² PRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

HÚSNÆÐISSTOFNUN
RIKISINS SUÐURLANDSBRAUT 24
 REYKJAVÍK SÍMI 696900

VERK NR. _____ TEIKN. NR. **2.000.**

ALMENNAR SKÝRINGAR.

HANNAÐ	STADFERT		
REIKNAD	YFIRFARID		
TEIKNAD	BREYTT	FEB. '90	
KVARÐI		HGS.	

Gudm. Gunnarsson

73-89