



2. HÆÐ: GRUNNMYND AF OFNA- OG NEYSLUVATNSLÖGNUM , MKV. 1:50

LAGNIR Í RISI LEGGIST Í MILLIGÓLF
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU Ø 16x2,5 PEX-PLASTRÖR
OG LAGNIR AÐ OFNUM ERU Ø 14x2 AL-PEX



FRÁRENNSTALLSTAMMI : RÚMMYND , MKV. 1:50

LAGNIR LEGGIST (MEÐ MINNST 2cm HALLA Á HVERN LENGÐARMETER)



OFNASKRÁ:

(MÍÐAÐ ER VIÐ OFNA FRÁ OFNASMÍÐJU SUÐURNESJA)
MÆLA SKAL Á STAÐNUM AÐUR EN OFNAR ERU PANTAÐIR

OFN NR	GERÐ OFNA	BREIDD/LENGD (mm)	ORKA (WÖTT)
1.01	HANDKLÆÐAOFN	500/1200	350
2.01	HANDKLÆÐAOFN	500/1200	350
2.02	VORYL - B50	L=1000	900
2.03	VORYL - C40	L=1400	1422
2.04	VORYL - B50	L=1000	900

ALLS = 3.922 Wött

SKÝRINGAR :

HITAKERFI:

PIPUR Í HITALÖGN AÐ OFNUM
ERU AF GERÐinni AL-PEX SAMKV. DIN 16883
ÞAU LEGGJAST Í FÓÐURRÖRUM AF VIÐURKENNDRI GERÐ

GÓLFHITARÖR ERU 18x2,0 mm REHAU RAUTHERM PLASTLAGNIR (EDA SAMBÆRIL)
OG ERU ÞÆR LAGÐAR OFANÁ JÁRNALÖGN Í STEYPTRI PLÖTU
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARÐANDI MEÐHÖNDLUN RÖRANNA
HYER MÖTTA ER SJÁLFTÆÐUR HITAGJAFI OG SÉ HÚN HEIL OG ÓSAMSETT
GÓLFHITAKERFIÐ ER UPPBLÖNDUNARKERFI MEÐ HRINGRÁSARDELU OG HITASTÝRÐUM LOKA
VATNSHITASKYNJARI FYRIR LOKA ER STAÐSETTUR Í FRAMRÁS GÓLFHITAKERFIS OG TRYGGIR AÐ
VATNIÐ FARI EKKI OF HEITT INNÁ SLAUFURNAR (STILLA SKAL LOKANN Á 40 GRÁÐUR C)
RENNSLI INNÁ HVERJA SLAUFU ER STÝRT MEÐ SJÁLVIKURUM HITANEMUM
SETJA SKAL HLÍÐARHÖLKA UTANUM RÖR ÞARSEM ÞAU FARA Í GEGNUM PLÖTUR OG VEGGI
OG TENGJAST KISTUM

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

NEYSLUVATNSLAGNIR:

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR LAGNIR
RÖR SÉU PEX-PLASTRÖR AF VIÐURKENNDRI GERÐ
FÓÐURRÖR SÉU AF VIÐURKENNDRI GERÐ
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70 GRÁÐUR C SAMFELT VIÐ 1MPA VINNUBRÝSTING
TENGIÞYKKI SÉU ÚR AFSINNUNARÞOLNU MESSING

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

TENGIÞRIND FYRIR NEYSLUVATN OG HITAKERFI SÉ AF STAÐLADRI GERÐ
FYRIR LOKUB HITAKERFI T.D. TERMIX VVX FRÁ DANFOSS EDA SAMBÆRIL

FRÁRENNSLISLÖGN:

FRÁRENNSLISLAGNIR INNHÁSS ERU PP-PLASTRÖR
EINANGRA SKAL FRÁRENNSLISRÖR MEÐ 25 mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTI

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 65 OG ÍST 68 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

TEIKN.NR. 2.03	<p>Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími:564 22 44, Netf. taeknivangur@simnet.is</p>
KVARÐI: 1:50	
DAGS. JÚNÍ 2010	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: BJARKARBRAUT 4 - Í LANDI BJARKARBORGAR GRÍMSNESI ÁRNESSÝSLU
TEIKNAD: MG	LAGNIR: GRUNNMYND AF LÖGNUM Á 2.HÆÐ
YFIRFARID:	Undirskrift Aðalhönnuðar

MÖTTEKID
06 JÚNÍ 2010

Byggingaulltrú, uppvev. Árnessýslu og Flóahv.