

ALMENNT

HÆDIR ERU Í HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR

24.00

TÁKNAR HÆÐ: 24.00 m Í SNIDMYND.

24.00

TÁKNAR HÆÐ: 24.00 m Í GRUNNMYND.

JÁRNSTÆRÐIR ERU Í mm.
TIMBURÞVERMÁL ERU Í mm.
ÖLL ÖNNUR ÖNEFND MÁL ERU Í cm.

18

MERKIR ÞYKKT PLOTU (VEGGJAR) ER 18 CM.
Á GRUNNMYND AF PLOTU ER SNIDID TEKID UNDIR
ÞEIRRI PLOTU SEM ER SÝND.



TÁKNAR STEYPUSKIL Í LÖÐRÉTTUM STEYPUKILUM
VEGGJA KOMI A.M.K. 100 mm PLASTÞÉTTILUSTI.

MERKING SÚLNA, SNIDA OG SÉRMYNDA:
Ab EÐA S1b. TALAN (b) MERKIR BLAÐNÚMÉR
ÞAR SEM SNID EÐA SÉRMYND ER SÝND.

STEINSTEYPA

BROTÞOLSFLOKKAR STEYPU

BYGGINGARHLUTAR	BROTÞOLS FLOKKUR	FRAMKVÆMDA FLOKKUR
SÓKKLAR OG BOTNPLATA	S250	B
SJÁLFBERANDI PLOTUR	S250	B
ÚTVEGGIR OG INNVEGGIR	S250	B

STEYPA ALMENNT

ALLA STEYPU SKAL TITRA. SIGMÁL SKAL VERA 6-8 cm. LOFTINNIHALD SKAL VERA 5-7%, MÆLT RÉTT FYRIR NIÐURLÖGN. VATNSSEMENTSTALAN $V/S \leq 0.55$
 $D_{max} = 32$ mm, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLYSINGU. EF SÉRVIRK ÞJÁLNIÉFNI ERU NOTUÐ, SKAL BLANDA LOFTBLENDI Í Á UNÐAN OG HRÆRA Í A.M.K. 2.1/2 MÍN. ÁÐUR EN ÞJÁLNIÉFNUNUM ER BLANDAÐ SAMAN VIÐ. Í ÚTVEGGJASTEYPU SKAL SEMENTSMAGN VERA A.M.K. 300 KG/M³ OG $V/S \leq 0.55$. Í ÚTVEGGJUM SEM VERÐA FYRIR MIKILI VEDRUN OG VERULEGUM SALTÁHRIFUM, SKAL SEMENTSMAGNIÐ VERA A.M.K. 350 kg/m³ OG $V/S \leq 0.45$. UM ÖLL ÖNNUR ATRIDI STEYPUVINNU GILDIR ÍST 10.

ÁLAGSFORSENDUR / STAÐLAR

ÖRYGGISKERFI:	SKV. ÍST DS 409
STEYPUVIRKI:	SKV. ÍST 14
STÁLVIKRI:	SKV. ÍST DS 412
TIMBURVIRKI:	SKV. ÍST DS 413
ÁLAG Á GRUNN:	SKV. ÍST 15
NOTÁLAG, VINDÁLAG OG SNJÓÁLAG:	SKV. ÍST 12
JARÐSKJÁLFTAÁLAG:	SKV. ÍST 13

JÁRNALÖGN

UM BENDISTÁL OG JÁRNAVINNU ALMENNT GILDIR ÍST 10 NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLYSINGU.

GERÐ OG MERKING JÁRNA.

ALMENNT SKAL BENDISTÁL FULLNÆGJA KRÓFUM DS 13082.

K: MERKIR KAMBSTÁL Ks400 MEÐ SKRÍÐMÖRK $f_{yk} > 400$ MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

Ks: MERKIR SUÐUHÆFT KAMBSTÁL Ks400S MEÐ SKRÍÐMÖRK $f_{yk} \geq 400$ MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

R: MERKIR SLÉTT STÁL Fe 380 (ST 37) MEÐ SKRÍÐMÖRK $f_{yk} > 240$ MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

C: MERKIR MILLIBIL MILLI JÁRNA Í CM.

BENDINET SKAL FULLNÆGJA KRÓFUM DS 13082.

K131: MERKIR BENDINET MEÐ SKRÍÐMÖRK $f_{yk} > 240$ MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK OG ÞVERSNIÐSFLATARMÁL = 131 mm²/m.



JÁRN Í NEDRI BRÚN PLOTU / YTRI BRÚN VEGGJAR.



JÁRN Í EFRI BRÚN PLOTU / INNRI BRÚN VEGGJAR.




10 mm KAMBSTÁL, með 25 cm MILLIBILI.



JÁRN ENÐAR, BEINN ENDI.



JÁRN BEYGIST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGARHLUTA. AÐALBURÐARSTEFNA, STEFNA ÞEIRRA JÁRNA SEM LIGGJA NÆST YFIRBORDI PLOTU.




MERKIR AÐ BIL MILLI JÁRNA SÉ JAFNT Í BÁÐAR ÁTTIR.



MERKIR UPPBEYGJULINU, ÞAR SEM ANNAD HVERT JÁRN BEYGIST UPP Í EFRI BRÚN Á PLOTU.

TENING JÁRNAGRINDA
d ER ÞVERMÁL JÁRNA.




LYKKJUR
Í LYKKJUR SKAL NOTA R-STÁL EÐA Ks-STÁL (SUÐUHÆFT KAMBSTÁL)

SKEYTILENGD JÁRNA

SÉ ANNAD EKKI TEKID FRAM SKULU JÁRN ÆTID FEST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGARHLUTA. Í PLOTUM OG VEGGJUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN FJÓRÐA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIÐI OG EKKI NEMA ÞRIÐJA HVERT JÁRN Í BITUM NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM. SKEYTILENGD VIÐ VÍXLLAGNINGU KAMBSTÁLS SKAL VERA 40d (d = ÞVERMÁL STANGAR).

ÞVERMÁL STANGAR í mm	8	10	12	16	20	25
SKEYTILENGD í cm	32	40	48	64	80	100

SÉ EKKI ANNAD TEKID FRAM SKAL LEGGJA 2K12 Í KRINGUM GÖT, DYRA- OG GLUGGAOP ER NÁI 50 CM ÚT FYRIR ÖPÍÐ.



SKEYTING BENDINETA

ALMENNT GILDIR AÐ SKEYTILENGD NEMI ÞVI, AÐ ÞRJÚ ÞVERJÁRN SÉU Í VÍXLSKEYTUM, ÞÓ ALDREI MINNI EN 40d. BENDINET MEÐ 15 cm MÖSKVA SKAL ÞVI VÍXLEGGJA UM 2 MÖSKVA.

VARBANDI BIL MILLI JÁRNA / STEYPUHULA GILDIR

$a \geq 2d$
 $D_{max} + 10$ mm

$b \geq 1.5d$
20 mm

ALMENNT GILDIR AÐ STEYPUHULAN (c), SKAL FULLNÆGJA EFTIRFARANDI KRÓFUM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLYSINGU.

30 mm Í VEGGJUM UTANDYRA
20 mm Í INNVEGGJUM
30 mm Í SÚLUM ÚTI
25 mm Í SÚLUM INNI
 $c \geq 15$ mm Í LOFTPLOTUM INNI
25 mm Í LOFTPLOTUM ÚTI
30 mm Í BITUM ÚTI
20 mm Í BITUM INNI
40 mm Í SÖKKLUM
90 mm ÞAR SEM STEYPT ER BEINT Á KI ÖPP

FYLLINGARÞUÐI

ÞJÖPPUNARKRÖFUR TIL FYLLINGAR UNDIR SÖKKLA ERU EFTIRFARANDI:

$E2 \geq 120$ MPa OG $E2/E1 \leq 2.3$

BREYTINGAR	
VERKNÚMÉR:	05401
DAGS:	30.09.10
TEIKNAD AF:	BMS
TEIKN. NR.:	B-00
MÁL:	
HEMI UPPDRÁTTAR:	Almennar upplýsingar, burður
Verk:	Snaefoksstaðir, Grámosagata 44
AW	ADALSTEINN V JÚLISSON
TEIKNISTOFA A.V.J.	Autbreiðu 6, 200 Kópavogi, Símar 654-0673 & 896-3230 email: aju@smnet.is KL: 040344-3309