



VATNSLAGNIR
20mm FRÁ ANJATHERM
Í (DRÁTTARFERI) LAGNIR, SNID, 1:20

gölfhitilagnir skulu vera plastanir til þess ætlaðar
allar samsetningar og tengistykki skulu vera sömu
gerðar og rörin frá sama framleiðanda
Rörin séu 20mm of fjarlægðin milli röra sé 200 mm
í hvert herbergi skal sett termostát sem stýrir framrennsli
hita á gölfsláufunna t.d. virki eins og Giacomini kerfið
sem húsaásmíðjan flytur inn

Grunnmynd 1/50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
Grjóthólsbraut 9 Grímsnesi			
2. KÆÐ GÖLF-HIT			
DAGS. 09 FEB 2012			
VERK NR. 2011			
TEIKN. NR. 1-07			
HANNAD <i>Gudni Þórisson</i>			
TEIKNAD			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 656-6265 FAX 656-2875 E-mail tath@tahnnet.is			