

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

DEILIKISTA NEYSLUVATNI
INNTAK KALT VATN #32 PEH
INNTÖK DEILIKISTA
STÖFN DEILURÖRS ER DN20.
LAGNIR FRA DEILIKISTU
AD TEKJUM ERU #16x2.2 PEX I 20/25 HD.
#20x2.8 PEX I 28/34 HD I STURTU.
NEYSLUVATNSHEIMÆÐ
FROSTFRITT DÝPI 1200mm

ÞRYSTIÞRÖF FYRIR PLASTLAGNIR:

FRAMKVEMD ÞRÖFS:

ÞRÖFUNARÞRYSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRYSTINGUR FRA VEITU Ppröf=1.5xPveitu (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VIÐ FORÞRÖF SKAL AUKA ÞRYSTING UPP I 6 bar OG BÍÐA I 10 MÍN AUKA ÞÁ ÞRYSTING AFTUR UPP I 6 bar OG SIDAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRYSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ ÞRYSTINGUR EKKI HAFA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALÞRÖFID FER FRAM I BEINU FRAMHALDI OG ÞRYSTINGUR I D MÁ EKKI HAFA FALLID MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRA C TIL ÞESS AD ÞRÖF TELJIST HAFA VERID LOKID MED FULLNÉGJANDI ÁRANGRI.

NIDURSTÖÐUR ÞRYSTIÞRÖFANA:

1. FORÞRÖFUN:

ÞRÖFID HEFST KL: _____ A _____ bar
ÞRYSTINGUR EFTIR 30 MÍN. _____ B _____ bar
ÞRYSTINGUR EFTIR 60 MÍN. _____ C _____ bar

2. ADALÞRÖFUN:


ADALÞRÖF BYRJAR EFTIR AD FORÞRÖFI LÝKUR KL: _____ C _____ bar
ÞRYSTINGUR EFTIR 120 MÍN. _____ D _____ bar

LEKI O JÁ O NEI

ÞRÖFUNARLEIÐARSTJÓRNARMAÐUR _____

DAGSETNING _____

FRAMKVEMT AF _____



NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL ÞÍPUMÁL ERU NAFNMÁL I MM.
LAGNIR ERU I RÖR I RÖR KERFI.
IDRÁTTARÖR ERU UR HD, EN IDREGIN RÖR PE-X,
PB EDA ALPEX. RÖR I VEGG ERU ALPEX.
ALMENNT ERU HEITARAUD RÖR- OG
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) #16x2.2 RÖR
MED 20/25 HD. LAGNIR STEYFAST I PLÖTU.

MÆLT ER MED AD LAGNIR I STURTU
SEU #20x2.8 I 28/34 HD. SJÁ TEIKN.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÖFA MED KÖLDU VATNI
SAMKVEMT MED FYLGJANDI ÞRÖFUNARBLADI. ÞRÖFUNAR-
ÞRYSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSÞRYSTINGUR VEITU]
ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÆL
- ÞV ÞVOTTAVÆL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- ÞSV ÞVAGSKÁL Á VEGG
- LP LOFTÞÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

LÍNUGERDIR:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- HEIMÆÐ

ÚTGÁFUFRILI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
1	20.06.2013	JÁ	FRUMÚTGÁFA

JÓHANN AGÚSTSSON
BYGGINGARFRÆÐINGUR
AUSTURVEGUR 800 SELFOSS
SÍMI 490 4900
johann.agustsson@gmail.com

GRJÓTHÓLLSBRAUT 11

LAGNIR MKV: _____
GRUNNMYND FRÆRENNSLIS MKV: 1:50

HAHAÐ: JÓHANN AGÚSTSSON TEKNAÐ: JÓHANN AGÚSTSSON
VERKINGIÐ: 13007 SKRÁNUMÉR: 13007-530-U1
DAGSETNING: 20.06.2013 TEKINGIÐ: _____
530

020365-5799