



⊖ Rofi	× Loftdós	⊕ Innfeld ljós	⊖ Sjónvarp
⊖ Krónurofi	× Veggdós	⊖ Innfelt ljós	⊖ Sími
⊖ Samrofi	○ Tengidós	⊖ Jón	⊖ Hátalari
⊖ Krossrofi	⊖ Tengili	⊖ Reykskyrjari	⊖ Hitanemi
⊖ Dimmer	⊖ Púlsrofi		

Skýringar

- Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla er 20cm
- Hæð tengla eldhúsi og baði 110cm
- Hæð rofa 110cm
- Hæð hitanema 150cm
- Hæð veggljósa úti 200cm
- Hæð veggljósa inni 180cm
- Hæð veggljósa við rúm 150cm
- Hæð veggljósa við eldhúsinnréttingu 150cm
- Hæð útitengla 150cm

--- Lagnir í gólfi

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
 Almenn fyrir lágspennur er notað 1,5q
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir,
 koax með kjarna 1,15mm fyrir TV,
 og ekki minna en 2x1,5q fyrir hátalaralagnir

Öll mál miðast við fullfrágengin
 gólf og í miðju tengistaðar,
 ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum
 og samræma öðrum teikningum.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

E. Brynjar Einarsson, löggildur raflagnahönnuður

Verkefni	Grjóthólsbraut 12		
Staður	Öndverðarnesi		
Skýring	Raflögn		
Verknúmer	Teiknað	BÓG	
Hönnun	EBE	Blað	1 af 2
Mkv	1:50	Dagsetning	07.10.2011
ktl. 261063-6389		gsm: 846-3387	
netfang: e.brynjar.einarsson@gmail.com			