


SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
NOTA SKAL LAGNIR AF GERBNNI PEX-MED SÜRETNVÖRN-SKAPLI, NOTA SKAL EFNÍ SEM ER VOITTAÐ TIL AD FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKIÁL TIL STAÐFESTINGAR. AD HVERJU TÆKI Ø20*2MM LEGGIST Í FOÐURRÖRI AD TENGIDÓS VÖKOMANDI TÆKIS.
Á MELAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLEKI MESTA HITASTIG 60°C AÞVÝST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ESKLEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C.

ÞRYSTIÞRÖFUN:
ÞRYSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚÞIL 10 MÍN ER ÞRYSTINGUR ENDURHEKKJADUR UPP Í 8 BAR OG BETT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR ABRAR 10 MÍN ER LEKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRYSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2.AFL.) MISMUNUR MILLI 1.AFL. OG 2.AFL. MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ÁTHUGA LEKA. EF EITHVAD ÁTHUGJERT FINNST SKAL ÞRÖFA LÖGN AD YRU AD UNÐANGENGINN VÖÐERD.
SENNI HILTI ÞRÖFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRYSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AÐUR SKAL KANNA LEKA.
HEILDARLENGD ÞLASTRÖRA Í HVERRI ÞRÖFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m.
HÖNNLEIUR SKAL VERA VÖSTADUR ÞRYSTIÞRÖFUN, OG SENDA BYGGINGAÞULLTRÖA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAD ER.

Kennisnið í botnplötu
.Mkv.1:20



Ragnar Gunnarsson

Breytingar	Giltatunga 20 Grímsnes og Grafingshreppur.	
Nr.	Dags.	Nafn
		Takniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
		Smiðjuvegi 11 s. 544 3358 ragnar@smi.net.is
		Mkv. 1:50
		Nr. 11
		Dags. 2009.07.28
		kl.:110947-2839

Vatnslagnirstofnar undir botnplötu, snið og skýringar.