



Handwritten signature

SKÝRINGAR

Grind 45x145 mm/600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L20. Allt grindaefni skal þykktarnefna á kanta. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju bakki. Útveggjagrindur kæðist að utan með 9mm krossviði, t² vindstíngar og sem vindvörn. Negist með 28x60 mm höglum m/m 15mm, (2" geiv. m/m 150). Jndir boltar, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekkí við um límtre. Þar með nota hringlaga skífur 25 mm.

Allar festingar skulu vera galvarhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþoppa á cregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband nóglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstaðir veggja. Öll mál á grinda svo og gluggaop, hæð upa í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakul er 200mm.

Dagur	Þreytingar	Nafn

meter verkfræðistofa ehf
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík

ARITL. SAMRÉMINGARHÖNDUÐAR

SM-L 5678922, Genr. B943009
 meter@meter.is, www.meter.is

Handwritten: Höðar

IRAUENBRÖNIR 1, GRIMSNEI OG GRAFNINGSHREPPUR

ÖFANVARP Á GRINDUR OG SKÝRINGAR

ÖLUSKÓÐ 431-801-IRAUENBRÖNIR 1	HANNAE FÓ	TEKNAE FÓ	YFIRARIE FÓ	ÖLUSKÓ 01
SAMBÝKKT Fríkik Ólafsson 2303592458	TEKNAE NR. 431-804	MKV. 1:50	BLAD NR. B-04	VERK NR. 431
DACE 11.10.11				